

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice



Gliwice, dnia 25 lutego 2015
TDOGL/OMP/OT/2015

Nr Sprawy: 13-01-07/1822

**KW SA KWK Piekary
ul. Ziętka 13
41-940 Piekary Śląskie**

Dotyczy: umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Niniejszym informujemy, że zakończyliśmy budowę przyłącza elektroenergetycznego wobec czego przesyłamy protokół odbioru technicznego przyłącza wraz z fakturą końcową znak: 1264077251 P z dnia 25.02.2015 r. do umowy o przyłączenie nr TDO11/DJK/107/2013/JK/6585/386/DZP/13 z dnia 25.09.2013r.

W związku z powyższym informujemy, że w chwili obecnej możliwe jest dostarczanie energii elektrycznej po uprzednim zawarciu / aktualizacji umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Sprawę prowadzi:
Janusz Kosmala

(32) 303-52-41
janusz.kosmala@tauron-dystrybucja.pl

Aleksandra Otworowska

(32) 303-52-42
aleksandra.otworowska@tauron-dystrybucja.pl

Z poważaniem

Pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.
Aleksandra Otworowska

Załączniki:
Faktura VAT,
Kopia protokołu odbioru,

Kopia :
OMP,

Protokół nr Pn/14/12/15/AKR odbioru przyłącza energetycznego nN

Gliwice, dnia 24 LUT. 2015
Miejscowość, data

- 1) Adres: Piekary Śląskie Komunardów Kompania Węglowa S.A.
(Gmina Miejscowość. Ulica. Nazwa Klienta)
- 2) Nr i Nazwa stacji, obw. T 317 kier. ZK 4 przy stacji
- 3) Granica eksploatacji
- 4) Wykonawca: Marek Grendysa / PPUH Elektromont Sp. J. Leszek Gorol
- 5) Oświadczenie numer: o wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego nN
- 6) Komisja w składzie:

Przewodniczący: A. Mrusek Tauron Dystrybucja S.A.

Członek: Tauron Dystrybucja S.A.

W odbiorze udział wzięł dodatkowo:

Wykonawca lub jego pełnomocnik

dokonała sprawdzenia i odbioru:

- a) Numer zamówienia/pozycja: 5200054739 p. 1
- b) Numer umowy o przyłączenie: TD011/DJK/107/13/JK/6585/386/DZP/13
- c) Dokumentacja techniczno prawna opracowana przez: Budomont 7
- d) Dokumentacja prawna: art. 29a
(nr decyzji pozwolenie na budowę, art. 29 lub 29a prawa budowlanego)
- e) Podstawowe elementy przyłącza/odcinka sieci* wraz z obmiarem (zgodnie z zestawieniem materiałów):

PSP: I-57/SP/13804-P401

ZK2A-1PP - 1 kpl., Master Key - 3szt., WT 00125A - 3szt., 160A-6szt., 315A - 3szt. Zwory II 400A - 9szt.,

YAKXS 4 x 240mm - 416mb, SRS 160 - 44mb, Przewiert sterowany 160mm - 44mb, DVR 160 - 118mb

"Wydrzewianie" na trasie kabla 266mb, uziom 3 kpl., bednarka 30mb

Zabezpieczenie przedlicznikowe

WT 00

RBK

wartosc

typ wkładki

typ rozłącznika

f) **Zauważone braki i wady:**

- g) **Opinia Komisji: Przyłącze nadaje się* / nie nadaje się* do przyjęcia do eksploatacji**
Na tym protokół zakończono i podpisano:

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

1. (Przewodniczący Komisji Odbioru)

2. (Członek Komisji Odbioru)

PPUH ELEKTROMONT Sp. J.

KIEROWNIK
ds. Organizacji Robót

Marek Grendysa

3. (Wykonawca lub jego pełnomocnik)

* niepotrzebne skreślić

14040820