

Nasz znak: PZPZ/EW/189/2015

Bytom, 26.11.2015r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania nr PRZZ/0041 na budowę kanalizacji odprowadzającej wody dołowe z odwodnienia zakładu górniczego KWK „Bobrek” w Bytomiu do rzeki Bytomki.

Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. § 22 ust. 2 i 5 Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie: Czy zasuwy mają być zasuwami z miękkim uszczelnieniem, czy z twardym uszczelnieniem?

Odpowiedź: zasuwy mają być zasuwami z miękkim uszczelnieniem.

2. Pytanie: Proszę o informację czy dysponują Państwo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na działki, na których rosną drzewa?

Odpowiedź: kopalnia dla terenu, na którym rosną drzewa posiada decyzję o warunkach zabudowy.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIENI PRZETARGÓW

Joanta Pawełczak