

Nasz znak: PZPZ/MM / 803/2015

Bytom 30.11.2015r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: wyjaśnień do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa ognioszczelnych wyłączników stycznikowych ze sterowaniem prądowym do zasilania pomp zatapialnych typu P2 o mocy 4,5 kW dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek**

Nr postępowania: PRZZ/0209

Działając zgodnie z § 22 Regulaminu Udzielania Zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zamawiający przesyła wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treść pytania nr 1

W Załączniku nr 1 pkt II, ppkt 2h do SIWZ (Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymaga, aby układ kontroli prądu obciążenia i prądu biegu jałowego pompy był kalibrowany indywidualnie w miejscu zainstalowania. Czy Zamawiający wymaga, aby kalibracja tych prądów odbywała się wyłącznie elementami manipulacyjnymi dostępnymi z zewnątrz obudowy wyłącznika, czy też dopuszcza możliwość, żeby elementy te były umieszczone w jego wnętrzu.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z planowaną eksploatacją wyłączników w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem kalibracja prądu jałowego i prądu obciążenia pompy musi być możliwa za pomocą elementów manipulacyjnych dostępnych z zewnątrz wyłącznika w czasie jego pracy. Inne rozwiązanie spowoduje ryzyko niedozwolonego otwarcia osłony ognioszczelnej podczas gdy wyłącznik jest pod napięciem.

Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia elementów manipulacyjnych służących do kalibracji we wnętrzu wyłącznika.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia „NADSZYBICE”
OBIEKTÓW PODZIEMNYCH
Eugeniusz Lipok

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka 41-940 Piekary Śląskie T: +48 32 768 06 20 NIP: 653-000-48-65 REGON 270034633 Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618 Kapitał zakładowy 34 000 000,00 PLN

KWK BOBREK

41-905 Bytom ul. Konstytucji 76 T: 32 7181 000, F: 32 7181 781 bobrek@weglokoks-kraj.pl