

ProTechniCon Konstrukcje Inżynierskie

ul. Os. Akademickie 4/45.

31-866 Kraków

Gliwice, 16-12-2014r.

TDO11/DZU/JW/S14/...../2014

W odpowiedzi na pismo nr PTC/205/387/2014/MG z dnia 02.12.2014 w sprawie warunków zabezpieczenia kabli oświetlenia ulicznego w Piekarach Śląskich przy ul. Partyzantów-Bednorza w związku z remontem wiaduktu drogowego informujemy, że odsłonięte w trakcie budowy kable oświetlenia ulicznego należy zabezpieczyć rurą dwudzielną typu „AROT” o odpowiedniej średnicy 110, kolor niebieski. Kable należy zasypać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami .

W przypadku konieczności przebudowy urządzeń oświetlenia ulicznego (kable, latarni) wymagane jest podpisanie Porozumienia kolizyjnego.

Zabezpieczenie lub przebudowę należy wykonać własnym kosztem i staraniem Wnioskującego .

Należy zachować funkcjonalność wszystkich obwodów OU.

Do protokołu odbioru prosimy dołączyć:

- oświadczenie wykonawcy,

Prace należy wykonać pod naszym nadzorem i odbiór prosimy zgłosić do Tauron Dystrybucja Serwis S.A.

Osoba do kontaktu : Krzysztof Szymański , krzysztof.szymanski@tauron-dystrybucja.pl,
tel. 508-006-651,

Kopię protokołu odbioru prosimy przesłać do TAURON Dystrybucja O. Gliwice S.A - DZU.

Ważność zgody na realizację powyższego ustala się na dwa lata.

Z poważaniem :

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Kopia: 1 x DZU
Andrzej Lissock

ProtechniCon
Konstrukcje Inżynierskie
Os. Akademickie 4/45
31-866 Kraków

Gliwice, 22.01.2015 r.

TDO11/OME/JW/S15/006980/...../2015

W odpowiedzi na pismo PTC/205/446/2014/MG z dnia 19.01.2015 r. o zaopiniowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabezpieczenia kabli oświetlenia ulicznego podczas remontu wiaduktu drogowego przy ulicy Partyzantów – Bednorza w Piekarach Śląskich informujemy, że przesłaną dokumentację sprawdzono co do zgodności z wydanymi warunkami i uzgodniono bez uwag.

Do protokołu odbioru prosimy dołączyć:

- oświadczenie wykonawcy,
- spis materiałów z demontażu,
- potwierdzenie z punktu skupu złomu,
- potwierdzenie przekazania odpadów,
- plan geodezyjny powykonawczy (zał. nr 1),
- schemat ideowy.

Osoba do kontaktu : Janusz Kuczera, e-mail: Janusz.kuczera@tauron-dystrybucja.pl,
tel. 32 30 38 205.


Prace należy wykonać pod naszym nadzorem.

Odbiór prosimy zgłosić do TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Kopię protokołu odbioru prosimy przesłać do TAURON Dystrybucja S.A - OME.

Z poważaniem
TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik



Jerzy Cichoń

Zał. 4 x Proj.

Kopia: 1 x OME.