


gabaryt skrzynek kablowych
SK.PEŁ, SK3, SK4, SK5, SK5.1, SK 11, SK12, SK13a, SK13b, SK13c, SK13d, SK13e

obudowa stalowa z drzwiczkami pełnymi
o wym. 300 x 300 x 160 mm, IP 65
z dławicami wg średnicy dostarczonych
kabli (HAGER)



- listwa zaciiskowa:
- Lz-6 - SK.PEŁ, SK5.1, SK13a, SK-13b, SK13c, SK13d, SK13e
 - Lz-10 - SK4, SK5
 - Lz - 16 - SK3, SK11
 - Lz - 35 - SK12

UWAGA: wykonać 12 identycznych skrzynek kablowych

Zamawiający/ Inwestor Kompania Węglowa Spółka Akcyjna Oddział KWK "Bobrek-Centrum" w Bytomiu ul. Konstytucji 76		 Przedsiębiorstwo Projektowe Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego 40-632 Katowice ul. Rumiankowa 11				
Tytuł projektu Budowa zbiornika węgla surowego i zabudowy urządzeń nadawczych i odbiorczych w KWK „Bobrek – Centrum Ruch Bobrek w Bytomiu		Stadium PB-W	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Data	Podpis
Tytuł – rysunki GABARYT SKRZYNEK KABLOWYCH		Projektował	K. Urbańczyk	427/85	11//09	
		Konstruował	M. Plaza		11/09	
		Sprawdził	inż. W. Cyba	332/76/Kt	11/09	
		Kier. Zespołu	inż. W. Cyba	332/76/Kt	11/09	
		Podziałka 1 : 5	Nr projektu 02/09	Nr rys. E – 39		
Zastrzega się wszelkie prawa, wynikające z Ustawy o prawie autorskim						