

Nasz znak: PZPZ/EW/...648.../

Bytom 04.04.2016 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania nr PRZZ/0428 na „Dostawa agregatu prądotwórczo – spawalniczego dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary”.

Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. § 21 ust. 2 i 5 Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Treść pytania nr 1:

Jaki jest wymagany maksymalny prąd spawania ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje Załącznik Nr 1 do SIWZ część II - Wymagane parametry techniczno-użytkowe, który otrzymuje nowe brzmienie:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. PRĄDNICA | - asynchroniczna, samoregulacyjna, trójfazowa |
| 2. NAPIĘCIE – CZĘSTOTLIWOŚĆ | - 400V/230V/110V – 50Hz, |
| 3. MOC MAX. AGREGATU | - 10KVA/5 kVA/2,5kVA , |
| 4. NATEŻENIE MAX. | - 22,7 A, |
| 5. STOPIEŃ OCHRONY | - IP 23, |
| 6. TYP SILNIKA | - wysokoprężny, chłodzony powietrzem, |
| 7. PALIWO | - olej napędowy, |
| 8. ROZRUCH | - elektryczny 12V, |
| 9. GNIAZDA (CO NAJMNIJ) | - 1 x 400V/16A ; 1 x 230V/16A, |
| 10. WYPOSAŻENIE (OPCJA) | - wózek do przetaczania, |
| 11. ZAKRES PRĄDU SPAWANIA | - 20 – 300 A |

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ - WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.ul. Gen. Jerzego Ziętka
41-940 Piekary ŚląskieT: +48 32 768 06 20
F: +48 32 768 06 22NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633www.weglokoksraj.pl
Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN**KWK BOBREK-PIEKARY**41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekiekary@weglokoksraj.pl

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:
 Wykonawca:

Wyszczególnienie parametrów		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
1	PRĄDNICA	asynchroniczna, samoregulacyjna, trójfazowa	
2	NAPIĘCIE - CZĘSTOTLIWOŚĆ	400V/230V/110V – 50Hz,	
3	MOC MAX. AGREGATU	10KVA/5 kVA/2,5kVA ,	
4	NATEŻENIE MAX.	22,7 A,	
5	STOPIEŃ OCHRONY	IP 23,	
6	TYP SILNIKA	Wysokoprężny, chłodzony powietrzem,	
7	PALIWO	Olej napędowy	
8	ROZRUCH	Elektryczny 12V	
9	GNIAZDA (CO NAJMNIEJ)	1 x 400V/16A ; 1 x 230V/16A	
10	WYPOSAŻENIE (OPCJA)	wózek do przetaczania	
11	ZAKRES PRĄDU SPAWANIA	20 – 300 A	
Dokumenty w języku polskim wymagane na etapie składania oferty			
1	Dokumenty zgodne z zapisami w części VI–VIII do SIWZ	Tak	
2	Skróconej dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcji zawierającej co najmniej: a) charakterystykę techniczną, b) opis budowy, działania, c) rysunki z wymiarami podstawowymi + wersja elektroniczna,	Tak	
3	Oświadczenie Wykonawcy o dostarczeniu wraz z przedmiotem umowy Zamawiającemu następujących dokumentów w języku polskim określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ	Tak	
4	Szczegółowego wykazu kompletacji przedmiotu dostawy	Tak	
Dokumenty wymagane wraz z dostawą przedmiotu zamówienia w języku polskim			
1	Deklaracja zgodności	Tak	
2	Świadectwo gwarancyjne	Tak	
3	Świadectwo jakości wyrobu	Tak	
4	Certyfikat CE	Tak	
5	Dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim w formie papierowej	1 egz.	
6	Dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim w formie elektronicznej	1 egz.	
7	Katalog części zamiennych	1 egz.	
8	Katalog części szybkozużywających się	1 egz.	
9	Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ) z wyszczególnieniem elementów wchodzących w skład dostawy	Tak	
10	Protokół zdawczo-odbiorczy	Tak	

.....
pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

www.weglokoksraj.pl

ul. Gen. Jerzego Ziętka 41-940 Piekary Śląskie T: +48 32 768 06 20 F: +48 32 768 06 22 NIP: 653-000-48-65 REGON 270034633 Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618 Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

KWK BOBREK-PIEKARY

41-905 Bytom T: 32 7181 000, F: 32 7181 781 ul. Konstytucji 76 bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Treść pytania nr 2:

Czy dopuszczają państwo prądnice synchroniczną ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania prądnicy synchronicznej.

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego
"Bobrek-Piekary"
Kierownik Zakładu ds. Ekonomicznych
Barbara Radajewicz-Bryś

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
NACZELNY INŻYNIER
z-ca KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Andrzej Ziolkowski

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

www.weglokoksraj.pl

ul. Gen. Józefa Ziętka
41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 768 06 20
F: +48 32 768 06 22

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

KWK BOBREK-PIEKARY

41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekiekary@weglokoksraj.pl