

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający:

WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

PROFIL NABYWCY: adres internetowy: <https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/>

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie konkursu ofert**, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zwany dalej Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: **„Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów transformatorowych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK „Bobrek Piekary” – Ruch „Piekary”**
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono w **Załączniku nr 1** do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **4 tygodnie od daty zawarcia umowy.**
2. Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia: **minimum 24 miesiące** od daty dostawy.
3. Pozostałe wymagania gwarancji określono w **części III Załącznika nr 1 do SIWZ.**

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia,
2. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5. nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

VI. Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą:**

1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**;
2. oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. Inne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda również następujących dokumentów i oświadczeń:

- 1) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wskazujących, że Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- 2) Wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia zgodnie z **Załącznikiem Nr 3 do SIWZ**,
- 3) Oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o zapewnieniu Wykonawcy dostaw w celu realizacji zamówienia w przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca nie będący producentem lub jego upoważnionym przedstawicielem – zgodnie z **Załącznikiem Nr 5 do SIWZ**.
- 4) oświadczenie Wykonawcy dot. dokumentów wymaganych wraz z dostawą zgodnie z **Załącznikiem nr 4 do SIWZ**,
- 5) dokumentów i oświadczeń wymienionych w **cz. IV Załącznika Nr 1 do SIWZ**

VIII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
 - 1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,
 - 2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- 3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia - według wzoru oświadczenia, stanowiącym **Załącznik Nr 6 do SIWZ**.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Postanowienie zdania pierwszego znajduje zastosowanie również do wadium w formie poręczeń.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Do oferty należy dołączyć:
 - 1) wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi **Załącznik nr 2 do SIWZ**, który zawiera następujące oświadczenia:
 - 2) o zapoznaniu się z Wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.*
 - 3) oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień,
 - 4) zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną w „Profilu Nabywcy” oraz, że w przypadku zawarcia umowy osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją
 - 5) że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
 - 6) oświadczenie o zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.weglokokskraj.pl oraz że w przypadku zawarcia umowy osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 do SIWZ**.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć w **jednym egzemplarzu** wyłącznie w formie pisemnej.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty
5. Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń (załączników).
6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
7. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
8. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.
11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie.
12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

15. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 do SIWZ**.
16. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
17. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

X. Wadium.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu zamówienia – 100%.
2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najniższą według określonego w ust. 1 kryterium.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Oferta najkorzystniejsza może zostać wybrana w toku licytacji ustnej lub negocjacji. Celem uzyskania ostatecznej ceny Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia uzgodnień prowadzących do obniżenia cen z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie z § 26 *Regulaminu*. Zaproponowanie w toku uzgodnień mniej korzystnych dla Zamawiającego warunków i cen zostanie potraktowane jako zmiana oferty w rozumieniu § 23 ust. 10 *Regulaminu*.

XIII. Warunki umowy:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w **Załączniku Nr 8 do SIWZ**.
2. Wymagany termin płatności wynosi **90 dni od daty wpływu faktury** do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XIV. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

XV. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 6**do dnia 19.07.2016 r. do godz. 09.30**

2. Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem: *Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów transformatorowych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK „Bobrek Piekary” – Ruch „Piekary” nr sprawy: PRZZ/0621;*

Nie otwierać przed dniem 19.07.2016 r. godz. 10.00

3. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
6. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia stosowną adnotację zamieszcza na wykazie złożonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
7. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

XVI. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **19.07.2016 r. o godz. 10.00** w miejscu:

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.**KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom****Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 8**

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4. W części jawnej Komisja Przetargowa:
- stwierdza ilość otrzymanych ofert,
 - otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,
 - podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych,
5. Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej postępowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

XVII. Sposób komunikowania.

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

1) Wykonawcy z Zamawiającym:**a) zapytania do SIWZ**

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75, i
- drogą elektroniczną na adres: m.mietus@weglokoksraj.pl

b) uzupełnianie dokumentów:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75

c) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75

d) pozostałe oświadczenia i wnioski:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-75,

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

2) Zamawiający z Wykonawcami:

Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał wykonawcom:

- a) pisemnie, lub,
- b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
- c) drogą elektroniczną:
 - na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy <https://dostawcy-weglokoks.coiq.biz/>

2. Osobami udzielającymi informacji dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są:

- 1) Grzegorz Dąbrowa - tel. (+48) 32 71-71- 550
- 2) Marzena Miętus - tel. (+48) 32 71-81- 168

Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00.

XVIII. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3. Komisja Przetargowa może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Komisja Przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
 - 1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
 - 2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
5. Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
6. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
 - 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.
7. Zgodnie z § 37 ust. 1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej

XIX. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem do zawarcia umowy.

XXV. Postanowienia końcowe.

1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
5. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

6. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy,
- Załącznik Nr 3 - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych oraz wymaganych dokumentów przedmiotu zamówienia,
- Załącznik Nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy
- Załącznik Nr 5 - Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
- Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie,
- Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty
- Załącznik Nr 8 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

Bytom 13.07.2016r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


.....
Grzegorz Dąbrowa**Z A T W I E R D Z A M**

PEŁNOMOCNIK
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego
"Bobrek-Piekary"
Kierownik Zakładu ds. Ekonomicznych
Barbara Radajewicz-Bryś
.....
(podpis osoby upoważnionej)

PEŁNOMOCNIK
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Jamka
.....
(podpis osoby upoważnionej)

RADCA PRAWNY
mgr Roman Woln,
KT 1599

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY****I. Zakres rzeczowy:**

„Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów transformatorowych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK „Bobrek Piekary” – Ruch „Piekary”

Typ wyłącznika	j.m.	Ilość
ROZRUSZNIK STYCZNIKOWY RS-63D 1-5A 18-90A 500V min. IP-54 2XODPŁYWOWY OGNIOSZCZELNY	szt.	2
ROZRUSZNIK STYCZNIKOWY RE-22 WYK.03 250A 500V i/lub 1000V 50HZ min. IP-54 2XODPŁYWOWY OGNIOSZCZELNY ODPŁYWY POMOCNICZE 24V+42V AC	szt.	1
OGNIOSZCZELNY ZESPÓŁ TRANSFORMATOROWY ZT-045 4,6KVA 500/133/230V 2XODPŁYWOWY	szt.	2

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

- 1) Przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
- 2) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2 i posiada stopień ochrony minimum IP 54.
- 3) Przedmiot zamówienia musi być wyposażony w blokady elektryczne i zabezpieczenia elektroenergetyczne zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jak również w blokady załączenia po zadziałaniu zabezpieczeń zwarciovych i upływowych.
- 4) Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte w:
 - Ustawie z dnia 09.06.2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196)
 - Ustawy o systemie oceny zgodności ([Dz. U. z 2010 r. Nr. 138, poz. 935](#)).
 - a w szczególności:
 - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn.zm).w zakresie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych z późn. zmianami,
 - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ([Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203](#)) z późn. zmianami oraz dodatkowo w:
 - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ([Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492](#))
 - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz.U. nr 155, poz. 1089 - zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego z późn. zmianami
 - Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U.04.99.1003) z późn. zmianami.
2. Wyłączniki /rozsuszniki/ muszą być przystosowane do zasilania napięciem przemiennym trójfazowym 500V i/lub 1000V z ognioszczelnych stacji transformatorowych z izolowanym punktem gwiazdowym po stronie niskiego napięcia.
3. Wyłączniki (rozsuszniki) muszą być fabrycznie nowe tj. nieużywane i pochodzące z bieżącej produkcji. Elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.

4. Każdy wyłącznik (rozsusznik) musi być wyposażony w co najmniej 2 komplety narzędzi umożliwiające prawidłową eksploatację.
5. Instrukcja obsługi musi być zgodna z wymaganiami ujętymi w §14.1. RMG dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
6. Każdy wyłącznik musi mieć możliwość zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem napięcia.
7. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
8. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania urządzenia, do skompletowania którego użyto wyłącznie podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

II. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące przedmiotu postępowania:

1. Wyłącznik rozrusznik typu RS-63D – 2 szt.

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr
1	2	3
1.	Nazwa urządzenia – typ	Wyłącznik rozrusznik typu RS-63D
2	Przeznaczenie	Na mocy dopuszczenia Prezesa WUG GEM.4742.83.2012 l.dz.4475/10/2012/HJ
3	WYMAGANE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI	
4	Nazwa urządzenia – typ	Wyłącznik /rozsusznik/ stycznikowy dwuodpływowy 500V 50Hz
5	Rodzaj obudowy, osłony	Ognioszczelna
6	Cecha budowy przeciwybuchowej	I M2 Ex d [i a] I
7	Przeznaczenie	Załączanie, wyłączanie i sterowanie dowolną maszyną wyposażoną w silniki elektryczne i układ sterowania oraz blokad.
8	Napięcie znamionowe	500V 50Hz
9	Zdolność łączeniowa łącznika gł. dla kat. AC 3	min. [1x45kW]
10	Prąd znamionowy toru rozłącznikowego	min 70A
11	Ilość łączników głównych	min.1
12	Sumaryczny prąd odpływów	min. 70A
13	Ilość odpływów obwodów głównych (zabezpieczonych)	min. 2
14	Minimalna ilość zespołów wpustowych - dopływowych	min. 2
15	Minimalna ilość zespołów wpustowych - odpływowych	min. 2
16	Minimalna ilość zespołów wpustowych sterowniczych	min. 2
17	Minimalny zakresy dopuszczalnych średnic przyłączanych przewodów/kabli	30 - 53mm

	dopływowych	
18	Minimalny zakresy dopuszczalnych średnic przyłączanych przewodów/kabli odpływowych	14 - 53mm
19	Dopuszczalny przekrój żył roboczych – pojedynczy dopływ	do 50mm ²
20	Dopuszczalny przekrój żył roboczych – pojedynczy odpływ	do 50mm ²
21	Napięcia obwodów pomocniczych zewnętrznych kontrolowanych	24V i 42V 50Hz
22	Zakres nastaw prądowych odpływu 1 - dolny	max. 1A
23	Zakres nastaw prądowych odpływu 1 - górny	min. 5A
24	Zakres nastaw prądowych odpływu 2 - dolny	max. 5,4A
25	Zakres nastaw prądowych odpływu 2 - górny	min. 27A
26	Znamionowa moc toru przelotowego do zasilania pozostałych napędów maszyn i urządzeń	min. 40kW
27	Zewnętrzne obwody sterowania	iskrobezpieczne kat. [I _a]
28	Wewnętrzne obwody sterowania	Powinny umożliwić nadania sygnału ostrzegawczego przed załączeniem urządzenia
29	Wybór rodzaju sterowania	„Lokalne” – za pomocą łącznika zintegrowanego z obudową „Zdalne” – za pomocą zewnętrznego pulpitu sterowniczego
30	Wizualizacja pracy aparatury widoczna z zewnątrz przez wziernik sygnalizujący:	Obecność napięcia na odpływie Podstawowe przyczyny wyłączenia aparatury
31	Rodzaj zasilanych urządzeń	ruchome
32	Stopień ochrony	min. IP-54
33	Zabezpieczenia i blokady	Zabezpieczenia upływowo centralno-blokujące izolacji obwodów pomocniczych, Zabezpieczenia wzrostu rezystancji w obwodzie pętli sterowania przekaźników sterowniczych i kontroli ciągłości uziemienia, Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe: od przeciążeń, zwarc i zaniku lub asymetrii obciążenia faz Zabezpieczenia upływowo blokujące w obwodach głównych
34	Zabezpieczenie zwarciove nadprądowe	Wkładka bezpiecznikowa do 80A
35	Realizowane funkcje rozłącznika	Przerwa izolacyjna Zmiana kolejności faz-zmiana kierunku obrotów
36	Otwarcie pokrywy komory głównej realizowane za pomocą zamknięcia specjalnego nie śrubowego z blokadą.	tak
37	Konstrukcja wyłącznika (rozzrusznika) powinna spełniać wymagania §25.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r umożliwiając dostęp do elementów komory aparaturowej po przełączeniu rozłącznika w pozycję „0” bez potrzeby wyłączania zasilającej stacji transformatorowej lub linii zasilającej.	tak

	Ww. możliwość musi być potwierdzona zapisami w instrukcji obsługi.	
38	Moc obwodów zewn. pomocniczych (24V i 42V)	min. 60VA
39	Schematy ideowo-montażowe w instrukcji obsługi	tak

2. Wyłącznik rozrusznik typu RE-22 wyk. 03 – 1 szt.

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr
1	2	3
1.	Nazwa urządzenia – typ	Wyłącznik rozrusznik typu RE-22 wyk. 03
2.		Na mocy dopuszczenie Prezesa WUG GEM.4742.83.2012 I.dz.4475/10/2012/HJ
3.	WYMAGANE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI	
4.	Nazwa urządzenia – typ	Wyłącznik /rozrusznik/ stycznikowy dwuodpływowy 500V i/lub 1000V 50Hz
5.	Rodzaj obudowy, osłony	Ognioszczelna
6.	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2 Ex d [i a] I
7.	Przeznaczenie	Załączanie, wyłączanie i sterowanie dowolną maszyną wyposażoną w silnik elektryczny i układ sterowania oraz blokad
8.	Napięcie znamionowe	500V i/lub 1000V 50Hz
9.	Zdolność łączeniowa wyłącznika/rozrusznika dla kat. AC 3	min. [(1x355kW lub 2x160kW)1000V lub (2x90kW)500V]
10.	Ilość łączników głównych	min.1
11.	Sumaryczny prąd odpływów	min. 250A
12.	Ilość odpływów obwodów głównych (zabezpieczonych)	min. 2
13.	Minimalna ilość zespołów wpustowych - dopływowych	min. 2
14.	Minimalna ilość zespołów wpustowych - odpływowych	min. 2
15.	Minimalna ilość zespołów wpustowych sterowniczych	min. 2
16.	Minimalny zakresy dopuszczalnych średnic przyłączanych przewodów/kabli dopływowych	30 - 68mm
17.	Minimalny zakresy dopuszczalnych średnic przyłączanych przewodów/kabli odpływowych	30 - 63mm
18.	Dopuszczalny przekrój żył roboczych – pojedynczy dopływ	do 120mm ²
19.	Dopuszczalny przekrój żył roboczych –	do 95mm ²

	pojedynczy odpływ	
20.	Napięcia obwodów pomocniczych	24V i 42V 50Hz
21.	Zakres nastaw prądowych przeciążeniowych (Inp) pojedynczego odpływu - dolny	max. 20A
22.	Zakres nastaw prądowych przeciążeniowych (Inp) pojedynczego odpływu - górny	min. 250 A
23.	Minimalny zakres nastaw prądowych zwarciovych pojedynczego odpływu	(3 - 10) x Inp
24.	Znamionowa moc toru przelotowego do zasilania pozostałych napędów maszyn i urządzeń	min. dla 500V - 100kW min. dla 1000V - 160kW
25.	Zewnętrzne obwody sterowania	iskrobezpieczne kat. [Ia]
26.	Rodzaj sterowania	„Zdalne” – za pomocą zewnętrznego pulpitu sterowniczego
27.	Wewnętrzne obwody sterowania	Powinny umożliwić nadania sygnału ostrzegawczego przed załączeniem urządzenia
28.	Wyposażony w czujnik kolejności faz	tak
29.	Wewnętrzne obwody wyłącznika przystosowane do monitoringu zewnętrznego kat. [Ia] interfejsem RS485	tak
30.	Przycisk wyłączenia awaryjnego stanowiący integralną część obudowy	tak
31.	Wizualizacja pracy aparatury widoczna z zewnątrz przez wziernik sygnalizujący:	Obecność napięcia zasilania na zaciskach przełącznika odłącznikowego
		Wskaźnik bieżącego obciążenia pojedynczego odpływu
		Obecność napięć pomocniczych
		Podstawowe przyczyny wyłączenia aparatury
32.	Rodzaj zasilanych urządzeń	ruchome
33.	Stopień ochrony	min. IP-54
34.	Zabezpieczenia i blokady	Zabezpieczenia upływowe centralno-blokujące izolacji obwodów pomocniczych,
		Zabezpieczenia wzrostu rezystancji w obwodzie pętli sterowania przekaźników sterowniczych i kontroli ciągłości uziemienia,
		Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe: od przeciążeń, zwarć i zaniku lub asymetrii obciążenia faz
		Zabezpieczenia upływowe blokujące w obwodach głównych
		Zabezpieczenia temperaturowe - rezystancyjne
35.	Zabezpieczenie zwarciovie – dobezpieczenie – wszystkich odpływów	Wkładka bezpiecznikowa do 315A
36.	Realizowane funkcje przełącznika odłącznikowego	Przerwa izolacyjna - widoczna z zewnątrz poprzez wziernik
		Zmiana kolejności faz-zmiana kierunku obrotów
		Sterowanie wyłącznika/rozszybnika wykonywane w stanie beznapięciowym odpływów głównych
37.	Otwarcie pokrywy komory głównej	tak

	realizowane za pomocą zamknięcia specjalnego nie śrubowego z blokadą.	
38.	Konstrukcja wyłącznika (rozzrusznika) powinna spełniać wymagania §25.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r umożliwiając dostęp do elementów komory aparaturowej po przełączeniu rozłącznika w pozycję „0” bez potrzeby wyłączania zasilającej stacji transformatorowej lub linii zasilającej. Ww. możliwość musi być potwierdzona zapisami w instrukcji obsługi.	tak
39.	Moc obwodów pomocniczych	min. 100VA
40.	Schematy ideowo-montażowe w instrukcji obsługi	tak

3. OGNIOSZCZELNY ZESPÓŁ TRANSFORMATOROWY ZT-045 4,6KVA 500/133/230V 2XODPŁYWOWY – 2 szt.

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr
1	2	3
1.	Nazwa urządzenia – typ	OGNIOSZCZELNY ZESPÓŁ TRANSFORMATOROWY ZT-045 4,6KVA 500/133/230V 2XODPŁYWOWY
2.	Przeznaczenie	Na mocy dopuszczenie Prezesa WUG GEM.4742.60.2015 l.dz.17293/06/2015/HJ
3.	Wymagane parametry równoważności	
3.	Znamionowe napięcie 3 fazowe pierwotne (przełączane)	500/1000V
4.	Znamionowe napięcie 3 fazowe wtórne (przełączane)	133/230V
5.	Znamionowa moc transformatora	5,0kVA
6.	Ilość odplywów głównych	2
7.	Ilość styczników odplywów głównych	2
8.	Znamionowy prąd odplywów głównych: przy napięciu 133V przy napięciu 230 V	22A 12,6A
9.	Zakres nastawy zabezpieczeń zwarciovych	0,3-600A
10.	Zakres nastaw zabezpieczenia przeciążeniowego	0,1-50A
11.	Centralne zabezpieczenie upływowe obwodów głównych	2-100kΩ
12.	Blokujące zabezpieczenia upływowe obwodów głównych	2-100kΩ
13.	Zabezpieczenia ciągłości uziemienia	100/50kΩ
14.	Ilość odplywów pomocniczych	1
15.	Znamionowe napięcie pomocnicze	42V
16.	Obciążalność obwodów pomocniczych	200VA
17.	Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe obwodów 42V	2-100kΩ
18.	Częstotliwość znamionowa	50Hz

19.	Stopień ochrony (nie mniej niż)	IP54
20.	Ilość wpustów kablowych: dla obwodów 500/1000V dla obwodów 133/230V dla obwodów 42V dla obwodów sterowniczych	2 2 1 2

III. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

- 1) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: [min] 24 miesiące, licząc od daty dostawy do Zamawiającego.
- 2) Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny zakres bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu tych części do KWK Bobrek Piekary – Ruch Piekary (w przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy podać, kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
- 3) Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 8 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.
- 4) W ofercie należy wskazać osobę, która przyjmować będzie zgłoszenia.
- 5) Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
- 6) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 5 lat po upływie gwarancji.

IV. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

- 1) Wykaz parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ
- 2) Kopia certyfikatu badania typu WE na zgodność z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz. U z 2005r nr 263 poz. 2203 wydanego przez jednostkę notyfikowaną określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego, ważny na dzień składania ofert (w przypadku upływu ważności certyfikatu w trakcie obowiązywania umowy Dostawca zobowiązany jest dostarczyć nowy certyfikat ważny na pozostały okres obowiązywania umowy).
- 3) Deklaracja zgodności WE – wzór – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany produkt spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego w warunkach istniejących zagrożeń zgodna z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ([Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203](#)).
Deklaracja zgodności WE musi powoływać się na obecnie obowiązujące dokumenty tj. rozporządzenia, normy, przepisy i certyfikaty.
- 4) Instrukcja obsługi zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE, potwierdzająca parametry techniczne.

V. Warunki dostawy i odbioru:

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenia, nie wykazujące wad i usterek technicznych.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot przetargu transportem własnym i na koszt Wykonawcy – loco WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek Piekary – Ruch Piekary – ul. Gen. J. Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie.
3. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:
 - 1) Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania wyrobu przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach KWK Bobrek Piekary – Ruch Piekary- (określonych w załączniku nr 1 do SIWZ) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196),
 - 2) Świadectwo gwarancyjne,
 - 3) Świadectwo jakości wyrobu,
 - 4) Deklaracja zgodności WE,
 - 5) Instrukcja / DTR w j. polskim – po 1 egz. wersja papierowa dla każdego urządzenia,
 - 6) Instrukcja / DTR w j. polskim – po 1 egz. wersja elektroniczna dla każdego urządzenia,
 - 7) Wykaz części szybkozużywających się po 1 egz. dla każdego urządzenia.,

- 8) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.
 - 9) Oświadczenie oferenta, że zapewnia na żądanie Zamawiającego bezpłatną pomoc serwisową w trakcie montażu i uruchomienia urządzenia w podziemiach kopalni,
 - 10) Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ)
 - 11) Protokół zdawczo-odbiorczy,
4. Wymagane oznaczenie „CE” musi być umieszczone na każdym egzemplarzu wyrobu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.
 5. Na podstawie dowodu dostawy, po stwierdzeniu kompletności dostawy, sporządzony zostanie protokół odbioru przez przedstawicieli obu Stron, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
 6. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących elementów dostawy i stwierdzenie obu stron, że dostawa jest kompletna, będzie podstawą do wystawienia faktury.
 7. Zamawiający zapewnia środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem urządzenia.

FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość

Data,

Dane Wykonawcy	Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik	Wykonawca składający ofertę wspólną – członek			
Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców składających ofertę wspólną					
Siedziba Wykonawcy (adres):					
Nr telefonu					
Nr fax-u					
Adres e-mail					
NIP					
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w postępowaniu wraz z nr telefonu					

Do: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK BOBREK – PIEKARY

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów transformatorowych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK „Bobrek Piekary” – Ruch „Piekary”

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość zadania netto	Stawka podatku VAT	Wartość zadania brutto
1	szt./kpl	[PLN]	[PLN]	[%]	[PLN]
	2	3	4	5	6
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH WYŁĄCZNIKÓW KOPALNIANYCH OGNIOSZCZELNYCH I ZESPOŁÓW TRANSFORMATOROWYCH (RAZEM)					

W TYM:					
ROZRUSZNIK STYCZNIKOWY RS-63D 1-5A 18-90A 500V MIN. IP-54 2XODPŁYWOWY OGNIOZCZELNY	2				
ROZRUSZNIK STYCZNIKOWY RE-22 WYK.03 250A 500V I/LUB 1000V 50HZ MIN. IP-54 2XODPŁYWOWY OGNIOZCZELNY ODPŁYWY POMOCNICZE 24V+42V AC	1				
OGNIOZCZELNY ZESPÓŁ TRANSFORMATOROWY ZT- 045 4,6KVA 500/133/230V 2XODPŁYWOWY	2				

2. Wykonawca/ły składający niniejszą ofertę, oświadcza/ją że:
- 1) podano cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w SIWZ. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia;
 - 2) akceptuje/ą termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ,
 - 3) oferuje/ą termin płatności wynoszący **90 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego, wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego, przy czym wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat,
 - 4) zapoznał/li się z SIWZ oraz przyjmuje jej postanowienia, w tym istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń,
 - 5) zapoznał/li się z Wyciągiem z *Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.* oraz Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie www.weglokoksraj.pl, oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
 - 6) oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
3. Oświadczam, że Wykonawca/cy składający niniejszą ofertę, spełniają następujące warunki:
- 1) posiada/ją niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 - 2) dysponuje/ą odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 3) znajduje/ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 4) posiada/ją uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 - 5) spełnia/ją jeden z niżej wymienionych warunków:
 - a) nie zalega/ją z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne*,
 - b) zalega/ją z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*,
 - 6) spełnia/ją jeden z niżej wymienionych warunków:
 - a) nie jest/są w stanie likwidacji lub upadłości
 - b) jest/są w stanie upadłości lub likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego**.
4. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):

nr strony w ofercie

1. _____
2. _____
3. _____

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Niepotrzebne skreślić **

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY**

1. Wyłącznik rozrusznik typu RS-63D – 2 szt.

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać parametr oferowanego wyrobu / nr str. oferty (instr.obst) w celu potw. wymaganego parametru.
1	2	3	4
1.	Nazwa urządzenia – typ	Wyłącznik rozrusznik typu RS-63D	TYP:..... .
2.	Przeznaczenie	Na mocy dopuszczenia Prezesa WUG GEM.4742.83.2012 l.dz.4475/10/2012/HJ	
3.	WYMAGANE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI		Wpisać parametr oferowanego wyrobu / nr str. oferty (instr. obst) w celu potw. wymaganego parametru
4.	Nazwa urządzenia – typ	Wyłącznik /rozrusznik/ stycznikowy dwuodpływowy 500V 50Hz	TYP:..... .
5.	Rodzaj obudowy, osłony	Ognioszczelna	
6.	Cecha budowy przeciwybuchowej	I M2 Ex d [i a] I	
7.	Przeznaczenie	Załączanie, wyłączenie i sterowanie dowolną maszyną wyposażoną w silniki elektryczne i układ sterowania oraz blokad.	
8.	Napięcie znamionowe	500V 50Hz	
9.	Zdolność łączeniowa łącznika gł. dla kat. AC 3	min. [1x45kW]	
10.	Prąd znamionowy toru rozłącznikowego	min 70A	
11.	Ilość łączników głównych	min.1	
12.	Sumaryczny prąd odpływów	min. 70A	
13.	Ilość odpływów obwodów głównych (zabezpieczonych)	min. 2	
14.	Minimalna ilość zespołów wpustowych - dopływowych	min. 2	
15.	Minimalna ilość zespołów wpustowych - odpływowych	min. 2	
16.	Minimalna ilość zespołów wpustowych sterowniczych	min. 2	
17.	Minimalny zakresy dopuszczalnych średnic przyłączanych przewodów/kabli dopływowych	30 - 53mm	
18.	Minimalny zakresy dopuszczalnych średnic przyłączanych przewodów/kabli odpływowych	14 - 53mm	
19.	Dopuszczalny przekrój żył roboczych – pojedynczy dopływ	do 50mm ²	
20.	Dopuszczalny przekrój żył roboczych – pojedynczy odpływ	do 50mm ²	
21.	Napięcia obwodów pomocniczych zewnętrznych kontrolowanych	24V i 42V 50Hz	

22.	Zakres nastaw prądowych odpływu 1 - dolny	max. 1A	
23.	Zakres nastaw prądowych odpływu 1 - górny	min. 5A	
24.	Zakres nastaw prądowych odpływu 2 - dolny	max. 5,4A	
25.	Zakres nastaw prądowych odpływu 2 - górny	min. 27A	
26.	Znamionowa moc toru przelotowego do zasilania pozostałych napędów maszyn i urządzeń	min. 40kW	
27.	Zewnętrzne obwody sterowania	iskrobezpieczne kat. [i _a]	
28.	Wewnętrzne obwody sterowania	Powinny umożliwić nadania sygnału ostrzegawczego przed załączeniem urządzenia	
29.	Wybór rodzaju sterowania	„Lokalne” – za pomocą łącznika zintegrowanego z obudową	
		„Zdalne” – za pomocą zewnętrznego pulpitu sterowniczego	
30.	Wizualizacja pracy aparatury widoczna z zewnątrz przez wziernik sygnalizujący:	Obecność napięcia na odpływie	
		Podstawowe przyczyny wyłączenia aparatury	
31.	Rodzaj zasilanych urządzeń	ruchome	
32.	Stopień ochrony	min. IP-54	
33.	Zabezpieczenia i blokady	Zabezpieczenia upływowo centralno-blokujące izolacji obwodów pomocniczych,	
		Zabezpieczenia wzrostu rezystancji w obwodzie pętli sterowania przekaźników sterowniczych i kontroli ciągłości uzziemienia,	
		Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe: od przeciążeń, zwarc i zaniku lub asymetrii obciążenia faz	
		Zabezpieczenia upływowo blokujące w obwodach głównych	
34.	Zabezpieczenie zwarciove nadprądowe	Wkładka bezpiecznikowa do 80A	
35.	Realizowane funkcje rozłącznika	Przerwa izolacyjna	
		Zmiana kolejności faz-zmiana kierunku obrotów	
36.	Otwarcie pokrywy komory głównej realizowane za pomocą zamknięcia specjalnego nie śrubowego z blokadą.	tak	
37.	Konstrukcja wyłącznika (rozzrusznika) powinna spełniać wymagania §25.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r umożliwiając dostęp do elementów komory aparaturowej po przełączeniu rozłącznika w pozycję „0” bez potrzeby wyłączania zasilającej stacji transformatorowej lub linii zasilającej. Ww. możliwość musi być potwierdzona zapisami w instrukcji obsługi.	tak	
38.	Moc obwodów zewn. pomocniczych (24V i 42V)	min. 60VA	
39.	Schematy ideowo-montażowe w instrukcji obsługi	tak	

2. Wyłącznik rozrusznik typu RE-22 wyk. 03 – 1 szt.

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać parametr oferowanego wyrobu / nr str. oferty (instr. obsł) w celu potw. wymaganego parametru.
1	2	3	4
1.	Nazwa urządzenia – typ	Wyłącznik rozrusznik typu RE-22 wyk. 03	TYP:.....
2.		Na mocy dopuszczenie Prezesa WUG GEM.4742.83.2012 I.dz.4475/10/2012/HJ	
3.	WYMAGANE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI		Wpisać parametr oferowanego wyrobu / nr str. oferty (instr. obsł) w celu potw. wymaganego parametru
4.	Nazwa urządzenia – typ	Wyłącznik /rozsusznik/ stycznikowy dwudopływowy 500V i/lub 1000V 50Hz	TYP:
5.	Rodzaj obudowy, osłony	Ognioszczelna	
6.	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2 Ex d [i a] I	
7.	Przeznaczenie	Załączanie, wyłączenie i sterowanie dowolną maszyną wyposażoną w silnik elektryczny i układ sterowania oraz blokad	
8.	Napięcie znamionowe	500V i/lub 1000V 50Hz	
9.	Zdolność łączeniowa wyłącznika/rozsusznika dla kat. AC 3	min. [(1x355kW lub 2x160kW)1000V lub (2x90kW)500V]	
10.	Ilość łączników głównych	min.1	
11.	Sumaryczny prąd odpływów	min. 250A	
12.	Ilość odpływów obwodów głównych (zabezpieczonych)	min. 2	
13.	Minimalna ilość zespołów wpustowych - dopływowych	min. 2	
14.	Minimalna ilość zespołów wpustowych - odpływowych	min. 2	
15.	Minimalna ilość zespołów wpustowych sterowniczych	min. 2	
16.	Minimalny zakresy dopuszczalnych średnic przyłączanych przewodów/kabli dopływowych	30 - 68mm	
17.	Minimalny zakresy dopuszczalnych średnic przyłączanych przewodów/kabli odpływowych	30 - 63mm	
18.	Dopuszczalny przekrój żył roboczych – pojedynczy dopływ	do 120mm ²	
19.	Dopuszczalny przekrój żył roboczych – pojedynczy odpływ	do 95mm ²	
20.	Napięcia obwodów pomocniczych	24V i 42V 50Hz	
21.	Zakres nastaw prądowych przeciążeniowych (Inp) pojedynczego odpływu - dolny	max. 20A	
22.	Zakres nastaw prądowych przeciążeniowych (Inp) pojedynczego odpływu - górny	min. 250 A	
23.	Minimalny zakres nastaw prądowych zwarciovych pojedynczego odpływu	(3 - 10) x Inp	
24.	Znamionowa moc toru przelotowego do zasilania pozostałych napędów maszyn i	min. dla 500V - 100kW min. dla 1000V - 160kW	

	urządzeń		
25.	Zewnętrzne obwody sterowania	iskrobezpieczne kat. [I _a]	
26.	Rodzaj sterowania	„Zdalne” – za pomocą zewnętrznego pulpitu sterowniczego	
27.	Wewnętrzne obwody sterowania	Powinny umożliwić nadania sygnału ostrzegawczego przed załączeniem urządzenia	
28.	Wyposażony w czujnik kolejności faz	tak	
29.	Wewnętrzne obwody wyłącznika przystosowane do monitoringu zewnętrznego kat. [I _a] interfejsem RS485	tak	
30.	Przycisk wyłączenia awaryjnego stanowiący integralną część obudowy	tak	
31.	Wizualizacja pracy aparatury widoczna z zewnątrz przez wziernik sygnalizujący:	Obecność napięcia zasilania na zaciskach przełącznika odłącznikowego	
		Wskaźnik bieżącego obciążenia pojedynczego odpływu	
		Obecność napięć pomocniczych	
		Podstawowe przyczyny wyłączenia aparatury	
32.	Rodzaj zasilanych urządzeń	ruchome	
33.	Stopień ochrony	min. IP-54	
34.	Zabezpieczenia i blokady	Zabezpieczenia upływowe centralno-blokujące izolacji obwodów pomocniczych,	
		Zabezpieczenia wzrostu rezystancji w obwodzie pętli sterowania przekaźników sterowniczych i kontroli ciągłości uziemienia,	
		Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe: od przeciążeń, zwarc i zaniku lub asymetrii obciążenia faz	
		Zabezpieczenia upływowe blokujące w obwodach głównych	
		Zabezpieczenia temperaturowe - rezystancyjne	
35.	Zabezpieczenie zwarciove – dobezpieczenie – wszystkich odpływów	Wkładka bezpiecznikowa do 315A	
36.	Realizowane funkcje przełącznika odłącznikowego	Przerwa izolacyjna - widoczna z zewnątrz poprzez wziernik	
		Zmiana kolejności faz-zmiana kierunku obrotów	
		Sterowanie wyłącznika/rozsusznika wykonywane w stanie beznapięciowym odpływów głównych	
37.	Otwarcie pokrywy komory głównej realizowane za pomocą zamknięcia specjalnego nie śrubowego z blokadą.	tak	
38.	Konstrukcja wyłącznika (rozsusznika) powinna spełniać wymagania §25.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r umożliwiając dostęp do elementów komory aparaturowej po przełączeniu rozłącznika w pozycję „0” bez potrzeby wyłączenia zasilającej stacji	tak	

	transformatorowej lub linii zasilającej. Ww. możliwość musi być potwierdzona zapisami w instrukcji obsługi.		
39.	Moc obwodów pomocniczych	min. 100VA	
40.	Schematy ideowo-montażowe w instrukcji obsługi	tak	

3. - ognioszczelny zespół transformatorowy ZT-045 4,6kVA 500/133/230V 2 x odpływowy – 2 szt.

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać parametr oferowanego wyrobu / nr str. oferty (instr. obsł) w celu potw. wymaganego parametru.
1	2	3	4
1.	Nazwa urządzenia – typ	ognioszczelny zespół transformatorowy ZT-045 4,6kVA 500/133/230V 2 x odpływowy	TYP:.....
2.	Przeznaczenie	Na mocy dopuszczenie Prezesa WUG GEM.4742.60.2015 l.dz.17293/06/2015/HJ	
3.	Wymagane parametry równoważności		Wpisać parametr oferowanego wyrobu / nr str. oferty (instr. obsł) w celu potw. wymaganego parametru
3.	Znamionowe napięcie 3 fazowe pierwotne (przełączane)	500/1000V	
4.	Znamionowe napięcie 3 fazowe wtórne (przełączane)	133/230V	
5.	Znamionowa moc transformatora	5,0kVA	
6.	Ilość odpyłów głównych	2	
7.	Ilość styczników odpyłów głównych	2	
8.	Znamionowy prąd odpyłów głównych: przy napięciu 133V przy napięciu 230 V	22A 12,6A	
9.	Zakres nastawy zabezpieczeń zwarciovych	0,3-600A	
10.	Zakres nastaw zabezpieczenia przeciążeniowego	0,1-50A	
11.	Centralne zabezpieczenie upływowe obwodów głównych	2-100kΩ	
12.	Blokujące zabezpieczenia upływowe obwodów głównych	2-100kΩ	
13.	Zabezpieczenia ciągłości uziemienia	100/50kΩ	
14.	Ilość odpyłów pomocniczych	1	
15.	Znamionowe napięcie pomocnicze	42V	
16.	Obciążalność obwodów pomocniczych	200VA	
17.	Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe obwodów 42V	2-100kΩ	
18.	Częstotliwość znamionowa	50Hz	
19.	Stopień ochrony (nie mniej niż)	IP54	
20.	Ilość wpustów kablowych: dla obwodów 500/1000V dla obwodów 133/230V dla obwodów 42V dla obwodów sterowniczych	2 2 1 2	

Dokumenty w języku polskim wymagane na etapie składania oferty dla zadań 1-3			
1	Wykaz parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia.	Tak	
2	Kopia certyfikatu badania typu WE na zgodność z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz. U z 2005r nr 263 poz. 2203 wydanego przez jednostkę notyfikowaną określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego, ważny na dzień składania ofert (w przypadku upływu ważności certyfikatu w trakcie obowiązywania umowy Dostawca zobowiązany jest dostarczyć nowy certyfikat ważny na pozostały okres obowiązywania umowy).	Tak	
3	Deklaracja zgodności WE – wzór – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany produkt spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego w warunkach istniejących zagrożeń zgodna z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203).	Tak	
4	Instrukcja obsługi zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE, potwierdzająca parametry techniczne.	Tak	
DOKUMENTY			
wymagane z dostawą przedmiotu zamówienia w języku polskim dla każdego z zadań 1-3			
1	Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach KWK Bobrek Piekary – Ruch Piekary (określonych w załączniku nr 1 do SIWZ) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196),	Tak	
2	Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.	Tak	
3	Świadectwo gwarancyjne	Tak	
4	Świadectwo jakości wyrobu	Tak	
5	Deklaracja zgodności WE	Tak	
6	Instrukcja / DTR w j. polskim - wersja papierowa	po 1 egz. dla każdego urządzenia	
7	Instrukcja / DTR w j. polskim - wersja elektroniczna	po 1 egz. dla każdego	
8	Wykaz części szybkozużywających się	po 1 egz. dla każdego	
9	Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ)	Tak	
10	Protokół zdawczo-odbiorczy	Tak	

.....
 (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość _____

Data _____

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**PEŁNA NAZWA WYKONAWCY**-----

Oświadczam, że:

1. zapewniam na żądanie Zamawiającego bezpłatną pomoc serwisową w trakcie montażu i uruchomieniu urządzenia,
2. osoby, które będą wykonywać gwarancyjne czynności serwisowe posiadać będą wymagane uprawnienia,
3. dostarczę Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty w języku polskim:

Przy pierwszej dostawie:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania wyrobu przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach KWK Bobrek Piekary – Ruch Piekary- (określonych w załączniku nr 1 do SIWZ) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196),
- 2) Świadectwo gwarancyjne,
- 3) Świadectwo jakości wyrobu,
- 4) Deklaracja zgodności WE,
- 5) Instrukcja / DTR w j. polskim – po 1 egz. wersja papierowa dla każdego urządzenia,
- 6) Instrukcja / DTR w j. polskim – po 1 egz. wersja elektroniczna dla każdego urządzenia,
- 7) Wykaz części szybkozużywających się po 1 egz. dla każdego urządzenia,,
- 8) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.
- 9) Oświadczenie oferenta, że zapewnia na żądanie Zamawiającego bezpłatną pomoc serwisową w trakcie montażu i uruchomienia urządzenia w podziemiach kopalni,
- 10) Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ)
- 11) Protokół zdawczo-odbiorczy,

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość

Data

Producent:

(pełna nazwa i adres producenta)

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA
LUB JEGO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA**

Jako Producent/ Przedstawiciel * _____
(nazwa przedmiotu zamówienia)

oświadczam, że zapewniam firmie _____
(nazwa Wykonawcy)

realizację dostawy przedmiotu zamówienia w roku 2016 dla potrzeb WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w ilościach odpowiadających złożonej ofercie.

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Producenta lub
jego upoważnionego Przedstawiciela)

Miejscowość _____

Data _____

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O ZAMÓWIENIE**

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy**§ 1.****Podstawa zawarcia umowy**

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

- 1) Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania przetargowego zatwierdzającego wyniki postępowania pn.: „Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów transformatorowych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK „Bobrek Piekary” – Ruch „Piekary” (nr sprawy: PRZZ/0621)
- 2) Oferta złożona przez Wykonawcę.
- 3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

§ 2.**Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest : „Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów transformatorowych dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek Piekary” – Ruch „Piekary”.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto umowę.
3. Zakres świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.
5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§ 3.**Cena i warunki płatności**

1. Wartość umowy **netto** wynosi:zł (słownie:),
 - 1) stawka podatku VAT: wg przepisów obowiązujących w okresie realizacji umowy.
2. Wartość umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.
3. Za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę.
4. Ceny netto są stałe a wartość umowy nie będzie indeksowana.
5. Wartość umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.
6. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy.
7. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzony przez Zamawiającego Protokół odbioru, podpisany przez wskazane w umowie osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
8. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku określającego dostawę.
9. Fakturę należy wystawić i przekazać na adres:
WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka z dopiskiem w treści – dot. KWK Bobrek – Piekary, Ruch Bobrek
10. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy
11. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi **90 dni od daty wpływu faktury** do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
12. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
13. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
15. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.
16. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
17. **Pobieranie zryczałtowanego podatku u źródła (jeżeli dotyczy)**
 - 1) Zamawiający nie pobiera podatku gdy podatnik ma zakład zagraniczny na terytorium RP i złożył w tym zakresie oświadczenie oraz przedstawił certyfikat rezydencji;
 - 2) Zamawiający pobiera podatek w pełnej wysokości wynikającej z ustawy pdof albo pdop gdy wykonawca nie złożył oświadczenia w zakresie posiadania zakładu zagranicznego na terytorium RP lub złożył oświadczenie, iż takiego zakładu nie posiada lub nie złożył certyfikatu rezydencji (niezłożenie certyfikatu rezydencji skutkuje także pobraniem pełnej wysokości podatku gdy istnieje stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania);
 - 3) Zamawiający pobiera obniżoną względem ustawy pdof albo pdop stawkę podatku lub odstępuje od jej pobrania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jeżeli Wykonawca złożył pisemne oświadczenie, iż nie posiada na terenie RP zakładu zagranicznego oraz przedstawił certyfikat rezydencji a stosowna umowa międzypaństwowa została zawarta.
 - 4) W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji.

§ 4.

Gwarancja

1. Wymagany termin gwarancji:miesiące/ce, licząc od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny zakres bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu tych części do KWK Bobrek Piekary – Ruch Piekary .
3. Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 8 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.
4. Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 5 lat po upływie gwarancji.
6. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej awarią i czasem naprawy.
7. W okresie gwarancji serwis gwarancyjny zobowiązany jest do dokonywania stosownych przeglądów zgodnie z DTR.
8. Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
9. Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SWZ, umowy jak i rękojmi.
10. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.
11. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.
12. Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamówienia winien zostać objęty nową gwarancją na zasadach określonych w umowie.
13. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.
14. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki i uprawnienia wynikające z postanowień umowy i obowiązujących przepisów prawa polskiego.
15. **Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszenia o awarii jest:**

..... tel. fax

§ 5.

Zakres rzeczowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ

§ 6.**Obowiązki Stron****Obowiązki Wykonawcy**

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy własnym transportem na swój koszt.
2. Odbiór i składowanie materiałów, urządzeń, wyrobów i części zamiennych będących własnością wykonawcy przeprowadzi magazyn zamawiającego w godzinach od 7⁰⁰ do godziny 13⁰⁰.
3. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni:
 - 1) dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi w SIWZ wymaganiami Zamawiającego,
 - 2) transport przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
 - 3) serwis zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
4. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
5. Przedmiot umowy winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
6. Każde dostarczone urządzenie musi być oznaczone w sposób czytelny i trwały; oznaczenie to powinno zawierać, co najmniej :
 - 1) nazwę i adres producenta,
 - 2) oznakowanie wynikające z deklaracji zgodności,
 - 3) oznaczenie serii lub typu maszyny,
 - 4) numer fabryczny, jeżeli stosuje się numery fabryczne,
 - 5) rok budowy maszyny
7. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
8. Opakowania przewidziane do zwrotu Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni do dnia przyjęcia towaru. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem.
9. Wymagane oznaczenie CE musi być umieszczone na urządzeniu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.
10. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) zatrudnienia do prac gwarancyjnych pracowników:
 - a) posiadających stosowne do zakresu wykonywanych prac kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia,
 - b) przeszkolonych w zakresie przepisów wykonania prac w zakładzie górniczym,
 - c) ubezpieczonych od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z zatrudnieniem,
 - d) posiadających aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie,
 - e) zapoznanych ze stanowiskową instrukcją pracy oraz technologią wykonania robót,
 - f) wyposażonych w odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej w tym ochronę oczu,
 - 2) ubezpieczenia swoich pracowników w firmie ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierć i trwałe uszczerbek na zdrowiu), które mogą powstać w czasie wykonywania usług. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Zamawiającego, powstałe w wyniku wypadku przy pracy lub wskutek zaistnienia schorzeń związanych z warunkami pracy. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność solidarną Zamawiającego. Za szkody niepokryte ubezpieczeniem odpowiada Wykonawca,
11. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyspozytora ruchu oraz inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad usługami świadczonymi przez Wykonawcę na dole kopalni, lub najbliższą osobę dozoru ruchu zakładu górniczego na zasadach określonych w art. 119 ust. 4 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający potwierdzi pisemnie możliwość przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania usług gwarancyjnych i serwisowych.
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:
 - 1) niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego,
 - 2) zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy protokolarnie przekazany Wykonawcy, lecz na terenie kopalni. W rejonie wyznaczonym Wykonawcy do prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia Wykonawca;
 - 3) udostępnić niezbędne informacje i materiały służbom BHP Wykonawcy.
3. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, w którym uczestniczył lub był zagrożony pracownik Wykonawcy.

§ 7.**Warunki dostawy i odbioru oraz dokumenty umowy**

1. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi transportem własnym i na koszt Wykonawcy loco magazyn – WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary, ul. Gen. J. Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie.
2. Wykonawca na 7 dni przed realizacją przedmiotu umowy powiadomi faksem lub telefonicznie Zamawiającego o terminie dostawy.
3. Wykonawca odpowiada za kompletację dostawy, która winna być zgodna z dokumentacją dopuszczeniową, dokumentacją techniczno-ruchową producenta oraz spełniać wymogi przepisów Prawa w tym zakresie.
4. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy lub stwierdzenia dostawy elementów uszkodzonych podczas transportu Wykonawcy zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących elementów dostawy i stwierdzenie protokolarnie obu stron, że dostawa jest kompletna, będzie podstawą do wystawienia faktury.
5. Na podstawie dowodu dostawy oraz po stwierdzeniu kompletności dostawy, sporządzony zostanie protokół zdawczo odbiorczy przez przedstawicieli obu Stron, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
6. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem przetargu następujące dokumenty w języku polskim, których koszt wliczony jest w cenę usługi:
 - 1) Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające możliwość stosowania wyrobu przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach KWK Bobrek Piekary – Ruch Piekary- (określonych w załączniku nr 1 do SIWZ) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196),
 - 2) Świadczenie gwarancyjne,
 - 3) Świadczenie jakości wyrobu,
 - 4) Deklaracja zgodności WE,
 - 5) Instrukcja / DTR w j. polskim – po 1 egz. wersja papierowa dla każdego urządzenia,
 - 6) Instrukcja / DTR w j. polskim – po 1 egz. wersja elektroniczna dla każdego urządzenia,
 - 7) Wykaz części szybkozużywających się po 1 egz. dla każdego urządzenia,,
 - 8) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny.
 - 9) Oświadczenie oferenta, że zapewni na żądanie Zamawiającego bezpłatną pomoc serwisową w trakcie montażu i uruchomienia urządzenia w podziemiach kopalni,
 - 10) Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ)
 - 11) Protokół zdawczo-odbiorczy,
7. Wymagane oznaczenie CE musi być umieszczone na każdym egzemplarzu wyrobu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały czas jego użytkowania.
8. Na podstawie dowodu dostawy, po stwierdzeniu kompletności dostawy, sporządzony zostanie protokół odbioru przez przedstawicieli obu Stron, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
9. W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących elementów dostawy i stwierdzenie obu stron, że dostawa jest kompletna, będzie podstawą do wystawienia faktury.
10. Zamawiający zapewnia środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem urządzenia.
11. Wykonawca zapewnia bezpieczną i niezawodną eksploatację wyrobu (produktu) pod warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego wymagań przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji użytkownika) dotyczących warunków eksploatacji, konserwacji oraz napraw i remontów.

§ 8.**Termin realizacji umowy**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.**

§ 9.**Nadzór nad realizacją umowy**

1. Ze strony Zamawiającego – osobą / osoby upoważnioną/e oraz odpowiedzialną/e za nadzór nad realizacją umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów...* wynikających z niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są:
 - a) tel.....
 - b) tel
2. Ze strony Wykonawcy - osobą / osoby upoważnioną/e oraz odpowiedzialną/e za nadzór nad realizacją umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie *Protokołów...* wynikających z niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są:

- a)
- b)
3. Zmiana osób wymienionych powyżej nie stanowi zmiany umowy, jednakże wymaga pisemnego powiadomienia doręczonego drugiej Stronie.

§ 10.

Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy

1. Strony mogą w każdej chwili **rozwiązać** umowę na mocy porozumienia stron.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do **odstąpienia** od umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo **odstąpienia** od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego **odstąpienia** od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy,
 - 2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo **wypowiedzenia** umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni w przypadku:
 - 1) ograniczenia produkcji skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane,
 - 2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub z innych obiektywnych przyczyn,
 - 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

§ 11.

Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - 1) za **odstąpienie** od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **10%** wartości netto niezrealizowanej części umowy,
 - 2) w wysokości **0,1%** wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 8 niniejszej umowy do 10 dnia włącznie,
 - 3) w wysokości **1%** wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin określony w § 8 niniejszej umowy,
 - 4) w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt 2 i 3, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru,
 - 5) w wysokości **0,01%** wartości netto przedmiotu umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia,
 - 6) w wysokości **0,2%** wartości netto przedmiotu umowy za nieusunięcie zgłoszonej awarii w czasie od 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za **odstąpienie** od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **10%** wartości netto niezrealizowanej części umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w **§ 10 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy**) ust. 4 i 5.
3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 12.**Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego**

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zamieszczonej na stronie www.weglokoksraj.pl w Profilu Nabywcy.

§ 13.**Siła wyższa**

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
 - 1) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
 - 2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
 - 3) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
 - 4) udokumentowane ujawnienie zmian geologicznych w eksploatacji pokładów w KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek/Ruch Piekary
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy.
3. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 14.**Ochrona danych osobowych**

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych (udostępnionych) danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
2. Wykonawca oświadcza, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania pracowników wyznaczonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami i obowiązkami dotyczącymi ochrony danych oraz odpowiedzialnością w tym zakresie.
4. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie, w celu realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane osobowe będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy, są własnością Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. po zakończeniu umowy wszystkich dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu.

§ 15.**Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, definiowanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez

- wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
 - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
 - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
 - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
 5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
 - 1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
 - 2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
 6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
 7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji,
 8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
 9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 16.

Ochrona informacji niejawnych

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 17.

Zasady etyki

1. Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
 - 1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015r., poz. 1212.),
 - 2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub umową.

§ 18.

Badania kontrolne (audyt)

1. W trakcie wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:
 - 1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji umowy z zapisami umownymi,
 - 2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
 - 3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
 - 4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
 - 5) zgodności realizacji umowy z jej postanowieniami,

- 6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Ilość audytów w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć 2 na rok kalendarzowy obowiązywania umowy.
4. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
 - 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
 - 2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
 - wskazanie zakresu audytu,
 - proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
 - inne informacje (np. miejsce audytu);
 - 3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Niewniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
 - 4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
 - uwzględnienie ich albo
 - poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
 - 5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:
 - Wykonawca w terminie określonym w pkt 3 nie wnieśli uwag do otrzymanego powiadomienia;
 - Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
 - Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
 - 6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/nienależyte wykonanie umowy w trakcie realizacji wykonanej części umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.
6. Cena określona w umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
7. Wyniki audytu zatwierdzone przez Pełnomocnika Zarządu WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. zostaną przekazane Wykonawcy.
8. Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być podstawą odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 19.**Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wynikających z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiegokolwiek formie pracowników WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa geologicznego i górniczego oraz innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku, gdy umowa została zawarta z kilkoma podmiotami, którzy złożyli ofertę wspólną Wykonawca oświadcza, że podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na zaciąganie o nim informacji w sądzie i innych organach administracyjnych, których wykorzystanie będzie miało miejsce wyłącznie w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.