

PZPZ/ 1424 /LG/2016

Bytom, 08.09.2016r.

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**
Dotyczy: postępowania nr PRZZ/0648.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Modernizacja stacji transformatorowych oraz transformatorowo-rozdzielczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na 2 zadania:**

Zadanie nr 1 Modernizacja stacji transformatorowych dla KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary:
Modernizacja ognioszczelnej stacji transformatorowej IT3Sb 400/6 – 1 szt.

Modernizacja ognioszczelnej stacji transformatorowej IT3Sb 400/6/1 – 1 szt.

Zadanie nr 2 Modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczej dla KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek – 1 szt.

udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1

W SIWZ w załączniku nr 2a w tabeli w pkt. 2 zadania nr 1 jest zapis opisujący zakres modernizacji komory GN:

2	Modernizacja komory GN obejmującą zarówno:		
	Zabudowę rozłącznika 6 kV z uziemnikiem	TAK	
	Zabudowę stycznika i odłącznika z uziemnikiem oraz zabudowa cyfrowego zabezpieczenia zwarciovego i przeciążeniowego strony pierwotnej transformatora	TAK	

Analizując wyżej przedstawiony wycinek tabeli można przypuszczać, że modernizacja komory GN musi zawierać wyposażenie w rozłącznik 6 kV z uziemnikiem, stycznik i odłącznik z uziemnikiem oraz zabudowę cyfrowego zabezpieczenia zwarciovego i przeciążeniowego strony pierwotnej transformatora. Wydaje nam się, że zastosowanie rozłącznika z uziemnikiem i odłącznika z uziemnikiem w jednej komorze GN jest niecelowe, ponieważ np. rozłącznik z uziemnikiem spełnia rolę również odłącznika. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający podtrzymuje zapisy zamieszczone w SIWZ odnośnie w/w pozycji czy zapisy ulegną zmianie.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2a do SIWZ w pkt. 2 tabeli w Zadaniu nr 1 w sposób następujący:

2	Modernizacja komory GN obejmująca zabudowę rozłącznika 6 kV z uziemnikiem	TAK	
---	---	-----	--

PEŁNOMOCCNIK
 WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
 Kopalnia Węgla Kamiennego
 "Bobrek-Piekary"
 Kierownik
 Koordynator ds. Pracy
 Grażyna Sobczak

PEŁNOMOCCNIK
 WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
 Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
 DYREKTOR KOPALNI
 KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
 Krzysztof Janika

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
www.weglokoks-kraj.pl
KWK BOBREK-PIEKARY

ul. Gen. Jerzego Ziętka 41-940 Piekary Śląskie T: +48 32 768 06 20 F: +48 32 768 06 22 NIP: 653-000-48-65 REGON 270034633 Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618 Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

41-905 Bytom T: 32 7181 000, F: 32 7181 781 ul. Konstytucji 76 bobrekpiekary@weglokoks-kraj.pl