

PZPZ/...²⁵⁵.../MB/2017

Bytom, dnia 03.03.2017 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert pn.: Dostawa fabrycznie nowej ognioszczelnej stacji wielostycznikowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary - nr sprawy PRZZ/0913

Zgodnie z § 21 ust. 3, Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Pytanie Wykonawcy:

Załącznik Nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. II.B. Wymagane parametry techniczno-użytkowe: Tabela pkt. 8

Zamawiający wpisał wymagany parametr: **"Styczniki, 500/1000V, Min. 7 szt., Prąd znamionowy 315A."**

Prosimy o wyjaśnienie ile odplywów o parametrach 500/1000V powinna mieć przedmiotowa Ognioszczelna stacja wielostycznikowa oraz czy odplywy powinny być zwykłe czy też rewersyjne.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że :

Stacja przewidziana jest do zasilania przenośnika ścianowego wraz z kruszarką, tak więc będzie zasilać:

- 3 silniki dwubiegowe o mocy 105/315kW czyli potrzeba 6 odplywów;

- 1 silnik 85kW kruszarki.

Odplywy zwykłe, ewentualna rewersja powinna być możliwa po przełączeniu rozłączników torów prądowych

2. Pytanie Wykonawcy:

Załącznik Nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. II.B. Wymagane parametry techniczno-użytkowe: Tabela pkt. 11. Wyposażenie.

Zamawiający wpisał wymagany parametr: **"Wewnętrzny sterownik programowalny (umieszczony wewnątrz obudowy ognioszczelnej stacji, w oddzielnej komorze ognioszczelnej) pozwalający na różne konfiguracje urządzenia oraz zmianę programu w warunkach dołowych."**

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARYul. Gen. Jerzego Ziętka
41-940 Piekary ŚląskieT: +48 32 768 06 20
F: +48 32 768 06 22NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekpiekary@weglokoks-kraj.pl

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć parametr: "w oddzielnej komorze ognioszczelnej".

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wewnętrzny sterownik programowalny będzie umieszczony w komorze głównej aparaturowej oddzielonej od komory dopływowej oraz komory odpływowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zabudowy sterownika w komorze głównej stacji, jak również w komorze odpływowej oraz w komorze dopływowej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK „Bobrek / Piekary”
Główny Elektryk ds. Dostaw, Odcisków
Podstawowych i Ruch, Powierzchni
Ruch „Piekary”
Grzegorz Dąbrowa

4