

Data: 05.06.2017r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

WK/PZPZ/DS/...../2017 ⁷⁹⁷

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.: **Modernizacja baterii akumulatorowych wraz z zasilaczami i rozdzielniami prądu stałego w rozdzielni 6kV J2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary - postępowanie nr PRZZ/1051.**

Działając zgodnie z § 21 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, Zamawiający przesyła odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza aby klawiatura była integralną częścią prostownika ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza aby klawiatura była integralna częścią prostownika.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie baterii klasycznej z płynnym elektrolitem w nowszej technologii stopu antymonowego ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że bateria powinna być klasyczna stacyjna z płynnym elektrolitem, wapieniowa.

Pytanie nr 3

Czy prostownik ma być wyposażony w układ kontroli doziemienia ? Czy może być go pozbawiony ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 4 ppkt 2) załącznika nr 1 do SIWZ wymagane są układy kontroli doziemienia i mogą być zabudowane w rozdzielnicach. Nie dopuszcza się możliwości, aby modernizowane instalacje nie posiadały układu kontroli doziemienia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kopia: a/a

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Grzegorz Dąbrowa

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

www.weglokokskraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY

ul. Gen. Jerzego Ziętka T: +48 32 768 06 20 NIP: 653-000-48-65 Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
41-940 Piekary Śląskie F: +48 32 768 06 22 REGON 270034633 Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

41-905 Bytom T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
ul. Konstytucji 76 bobrekiekary@weglokokskraj.pl