

PZPZ/1130/BM/2017

Bytom, 04.09.2017 r.

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup dwóch urządzeń chłodniczych o nominalnej mocy minimum 300 kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” – nr sprawy PRZZ/1142.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zakup dwóch urządzeń chłodniczych o nominalnej mocy minimum 300 kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary”**, udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy.

Pytanie 1:

czy Zamawiający w ramach urządzenia sterującego (zał. nr 1 pkt 2 ppkt 6.1-6.7) przewiduje możliwość zastosowania układu sterującego mikroprocesorowego spełniającego wymagania określone w punktach na drodze elektronicznej a nie wyłączników presostatowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania układu sterowania mikroprocesorowego.

Pytanie 2:

ze względu na panujące warunki u zamawiającego czy zamawiający przewiduje zakres ciśnień skraplacza do wartości max. 40bar?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza stosowanie skraplacza do wartości ciśnienia max. 40 bar.

Pytanie 3:

zamawiający wymaga stosowania termomanometrów (zał. nr 1 pkt 2 ppkt 17.1-17.3) czy w przypadku stosowania sterowania mikroprocesorowego z jednoczesną możliwością wyświetlania w czasie ciągłym wszystkich wymaganych parametrów (wyświetlacz wielopozycyjny bez konieczności przełączenia pomiędzy poszczególnymi parametrami) te termomanometry są wymagane ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

czy w ramach możliwości transmisyjnych parametrów pracy urządzenia i przepływu zamawiający rozumie układ transmisji po RS (max. do 1,5km) czy system modemowy (powyżej 1,5km) oraz dostarczenie systemu producenta lub udostępnienie Zamawiającemu ramki danych z opisem do jej dowolnego wykorzystania przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza obydwa rozwiązania.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.www.weglokoksraj.pl**KWK BOBREK-PIEKARY**

ul. Gen. Jerzego Ziętka 41-940 Piekary Śląskie T: +48 32 768 06 20 F: +48 32 768 06 22 NIP: 653-000-48-65 REGON 27003-1633 Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618 Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

41-905 Bytom ul. Konstytucji 76 T: 32 7181 000, F: 32 7181 781 bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Pytanie 5:

czy w ramach wcześniejszych zapytań Zamawiający wymaga by układ sterowania był w osłonie ognioszczelnej - w celu jego zwiększonej ochrony przed uszkodzeniami natury mechanicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie 6:

czy Zamawiający wymaga by układ chłodniczy był zabezpieczony dodatkowo przed przedostaniem ciekłego czynnika do sprężarki (np. oprócz zaworu rozprężnego zalecane zabezpieczenie poprzez kontrolę tzw. przegrzania)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Pytanie 7:

czy zamawiający wymaga by układ sterowania zapewniał możliwość rejestracji przyczyn występowania błędów bez konieczności stosowania urządzeń i układów dodatkowych (całość zintegrowana w urządzeniu chłodniczym), był wyposażony w podsystem identyfikacji błędów oraz procedurę ich usuwania (wskazówki dla użytkownika) oraz miał możliwość wykrycia prób niedozwolonych uruchomień (tzw. mostkowanie)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga takiego układu sterowania.

Pytanie 8:

czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem węży freonowych - jeśli tak to czy wystarczą 5m długości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że długość węży proponuje przez Wykonawcę.

Pytanie 9:

czy Zamawiający wymaga by Oferent posiadał certyfikowany i wdrożony system zintegrowanego zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001), środowiskiem (PN-EN ISO 14001) i BHP (PN-N 18001) - celem poprawy jakości wyrobów i integracji systemów jakości na drodze Oferent - Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga takich certyfikatów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU PRZYGOTOWANIA
PRODUKCJI I INWESTYCJI
INŻYNIER INWESTYCJI
Józef Siarkowski

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY

ul. Gen. Jerzego Ziętka 41-940 Piekary Śląskie T: +48 32 768 06 20 NIP: 653 000-48 65 REGON 270034633 Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618 Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

41-905 Bytom T: 32 7181 000, F: 32 7181 781 ul. Konstytucji 76 bobrekiekary@weglokoksraj.pl

