

Data: 06.10.2017 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

WK/PZPZ/DS/1236/2017

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.: **Remont i wymiana uszkodzonych szyb w budynku nadszybia szybu Julian I w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary. Postępowanie nr PRZZ/1178.**

Działając zgodnie z § 21 Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, Zamawiający przesyła wyjaśnienie do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Zapytanie nr 1:

Czy Inwestor wyraża zgodę na zamianę materiału przeszklenia budynku z szkła płaskiego zbrojonego na przeszklenie wykonane z płyt poliwęglanowych, bezbarwnych o grubości 10 mm ?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie przeszklenia budynku z płyt poliwęglanowych bezbarwnych o grubości 10 mm.

Z-ca Przewodniczącego Komisji



Jerzy Mazur