

Nasz znak: PZPZ/MM /1292/2017

Bytom 23.10.2017r.

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

**dotyczy: postępowania nr PRZZ/1189 Zakup urządzeń gazometrii współpracujących z centralą metanometryczną typu CMC-5 systemu SMP-NT/SV dla Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary**

Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. § 21 ust. 2 i 5 Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy :

#### **Pytanie**

W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt III „Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe przedstawiono wymagania dla czujników i centralek (.....umożliwiają identyfikację typu i numeru czujnika przez centralkę systemu), które są niezgodne z parametrami zamawianych czujników analogowych CO typu MCO. Czujniki analogowe z zasady nie mogą umożliwić identyfikacji typu i numeru czujnika.

W związku z powyższym do zamawianych centralek MCCD-01 można zastosować nie tylko czujniki typu MCO ,ale również czujniki CO z wyjściem analogowym 0,4-2 V innego typu posiadające odpowiednie parametry techniczne iskrobezpieczne i elektryczne.

W tym świetle zastosowanie w SIWZ w pkt II.3 oraz w pkt II. 4 klauzuli nie dopuszczających składania ofert częściowych i wariantowych jest zablockowaniem możliwości złożenia ofert przez innych oferentów, co jest sprzeczne z trybem przetargu nieograniczonego.

W związku z powyższym prosimy o ponowne przeanalizowanie warunków SIWZ(PRZZ1189) i anulowanie punktów II. 3, II 4 specyfikacji dla umożliwienia nam wzięcia udziału w przetargu.

#### **Odpowiedź:**

#### **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .**

Zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową Nr 02/SMP- NT/SV/2013 Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa SMP- NT/SV urządzeniami obiektowymi i końcowymi systemu gazometrycznego ST mogą być urządzenia wymienione w Załączniku B do ww. DTR.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Andrzej Kruppa