

Nasz znak: PZPZ/1358/MB/2017

Bytom, dnia: 08.11.2017r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania : **Rozbudowa systemu bezpieczeństwa KSP poprzez dostawę czujników pomiaru parametrów powietrza dla Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary - nr sprawy: PRZZ/1219.**

Zgodnie z § 21 ust. 3, Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, współpracujących z innym eksploatowanym na KWK Bobrek-Piekary systemem bezpieczeństwa (np. SMP NT/SV produkcji Sevitel)?

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie dotyczy tylko rozbudowy systemu bezpieczeństwa KSP2. W DTR zostały określone urządzenia, które mogą współpracować z systemem KSP2 , między innymi:

Urządzenia posiadające CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

- czujnik prędkości powietrza SAS-5F KDB 05ATEX065
- czujnik prędkości powietrza SAT-1 OBAC 05 ATEX 224
- czujnik stężenia tlenu węgla CSTW-3/200 KDB 05ATEX197
- stacjonarny anemometr skrzydełkowy MPP OBAC 09ATEX119

Inne urządzenia współpracujące z systemem bezpieczeństwa KSP

Czujnik stężenia tlenu węgla CSTW
Czujnik stężenia tlenu węgla CSTW-3
Czujnik prędkości powietrza SAS-2
Czujnik prędkości powietrza AS-2S
Czujnik prędkości powietrza AS-2

Zamawiane czujniki nie będą współpracować z innymi systemami bezpieczeństwa znajdującymi się na zakładzie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Krzysztof Jendrus