

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania : **Dostawa fabrycznie nowej ognioszczelnej stacji wieloodpływowej do zasilania kompleksu przodkowego dla WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary – Ruch Piekary - nr sprawy: PRZZ/1201.**

Zgodnie z § 21 ust. 3, Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1. Pytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe dotyczące przedmiotu postępowania: ppkt.: Wymagane parametry techniczno-użytkowe: Tabela, pkt 8. Zakres techniczny: 500/1000V.

Zamawiający wpisał wymaganą ilość styczników o określonych prądach znamionowych.

Prosimy o określenie ilości odplywów dla napięcia 500/1000V dla poszczególnych styczników o podanych prądach znamionowych, oraz określeniem rodzaju odpływu (zwykły lub rewersyjny).

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że dla jednego stycznika przewidziany jest jeden odpływ zwykły bez rewersji.

2. Pytanie Wykonawcy:

Wymagana **Dokumentacja systemowa**: wykonanie dokumentacji systemowej zintegrowanego systemu sterowania kompleksu przodkowego z załącznika nr 3. poz. 14 –

-Prosimy o informację kiedy wykonawca otrzyma dane do wykonania dokumentacji systemowej, jaki jest zakres opracowania i wymaganych dokumentów towarzyszących oraz jaki będzie termin dostarczenia kompletnej dokumentacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający prześle wszelkie dane niezbędne do wykonania dokumentacji systemowej po wyłonieniu Wykonawcy niniejszego postępowania. Termin dostarczenia zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o podanie sumarycznej ilości odplywów oraz ilości odplywów dla styczników 500/1000V

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.

4. Pytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 3, poz. 11: "Wewnętrzny sterownik programowalny (umieszczony wewnątrz obudowy ognioszczelnej stacji, w oddzielnej komorze ognioszczelnej) pozwalający na różne konfiguracje urządzenia oraz zmianę programu w warunkach dołowych"

- Czy Zamawiający dopuszcza i uzna za spełniające wymaganie rozwiązanie polegające na wymianie w warunkach dołowych modułu sterownika z pamięcią zawierającą wcześniej przygotowany zgodnie z wymaganiami użytkownika program (algorytm) sterowania stacją?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na wymianie w warunkach dołowych modułu sterownika z pamięcią, jednakże z możliwością przeprogramowania w warunkach dołowych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Grzegorz Dąbrowa
KWK Bobrek-Piekary
Główny Elektryk ds. Prac w Warunkach Dołowych
Podstawowych i Powierzchni
Grzegorz Dąbrowa

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

www.weglokokraj.pl

ul. Gen. Jerzego Ziętki 41-940 Piekary Śląskie T: +48 32 768 06 20 F: +48 32 768 06 22 NIP: 653-000 48 65 REGON: 220014633 Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618 Kapitał zakładowy 123 121 000,00 PLN

KWK BOBREK-PIEKARY

41-905 Birtom T: 32 7181 000, F: 32 7181 781 ul. Konstytucji 76 bobrekpiekary@weglokokraj.pl

[Handwritten signature]