



Legenda

- Oprawa świetłówkowa oświetlenia podstawowego 2x36 W, 230 VAC, przeznaczona do strefy 22 zagrożenia wybuchem (np. EXP 03-2360, prod. PolamRem).
- AW** - Oprawa świetłówkowa oświetlenia awaryjnego 2x36 W, 110 VDC, przeznaczona do strefy 22 zagrożenia wybuchem (np. OPR.EXP 03-2360/P + statecznik 110-240V AC/DC), prod. PolamRem).
- +10,7m/ob.2 - Opis przy sprawie: poziom montażu/obwód z rozdzielni Ro11
- D400-L** - Drabina kablowa D400H100 dla kabli siłowych
- D200-C** - Drabina kablowa D200H100 dla kabli sterowniczych

Uwaga:
Instalacja oświetleniowa obejmuje tylko nowo instalowane urządzenia.
Pozostałe obszary są oświetlone przez istniejącą instalację oświetleniową.

Rysunek (dokumentacja) jest wynikiem umowy o dzieło, chroniony prawem autorskim. Rysunek stanowi własność i majątek BPiN SEPARATOR-ROBERTS & SCHAEFER Sp. z o.o. i nie może być powielany, odtworzony ani przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody SEPARATOR-ROBERTS & SCHAEFER Sp. z o.o. Rysunek (dokumentacja) chroniony jest tajemnicą służbową. Osoby nie przestrzegające powyższych ustaleń podlegają odpowiedzialności w myśl przepisów prawa cywilnego i karnego.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI SEPARATOR Sp. z o.o. 40-750 Katowice, ul. T. Boya-Zeleńskiego 105 tel. 32-705 57 00; fax. 32-705 57 01		A		Wydanie pierwsze		04.2017		<i>Staszek</i>	
		Rewizja		Rodzaj zmiany		Data		Podpis	
Klasa		Nr wykazu		Materiał		Masa kg		Podziółka	
								1:100	
Projektant:		mgr inż. Seweryn Szczerba		<i>Szczerba</i>		04.2017		Nr arch. 2509/T	
Opracował:		mgr inż. Tomasz Staszek		<i>Staszek</i>		04.2017		Arkusze ilość ark. A2/1	
Sprawdzający:		mgr inż. Lesław Wójcik		<i>Wójcik</i>		04.2017		Przynależny do rys. nr 17003E-PW-08.01	
INWESTOR: Węglókoks Kraj Sp. z o.o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka. TEMAT OPRACOWANIA: Rozbudowa klasyfikacji wstępnej w KWK "Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek. Budynek sortowni nr III. SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA Plan instalacji poziom +12,00 m.									