

**Uczestnicy
postępowania przetargowego****Dotyczy: postępowania PRZZ/1262.**

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pn. **Modernizacja napędu klap przeciwpożarowych szybu „Józef” i „Bolesław” dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, udziela odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ.**


Pytanie 1

Według SIWZ jedna połówka kłapy napędzana ma być dwoma napędami. Istnieje duże prawdopodobieństwo nierównomiernego opuszczania/podnoszenia kłapy, co może spowodować zakleszczenie, skrzywienie konstrukcji kłapy. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość sterowania na każdą z pięciu kłap po jednym napędzie?

Odpowiedź

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ cz. IV ust. 1 i 2, Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy z SIWZ dotyczące ilości napędu kłap przeciwpożarowych na poszczególnych szybach.

Przewodniczący Komisji



Jarosław Witanowski

