

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

Dotyczy: postępowania PRZZ/1366.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Modernizacja zasilania w energię elektryczną 6kV maszyny wyciągowej szybu Julian II dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Piekary, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikuje treść SIWZ.**

Pytanie 1

Zamawiający w pkt. VII ppkt. 1.1. wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia potwierdził, że „w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym czasie, wykonała co najmniej jedną modernizację odpowiadającą przedmiotowi zamówienia”.

Wg naszej wiedzy, w ciągu ostatnich 3 lat miały miejsce nieliczne modernizacje zasilania maszyn wyciągowych, dlatego mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o zmianę pkt. VII ppkt. 1.1 na „w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonała co najmniej jedną modernizację odpowiadającą przedmiotowi zamówienia”.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy:

1. w części VII ust. 1.1) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

1) **posiadania wiedzy i doświadczenia**, to znaczy w okresie ostatnich **pięciu lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali **co najmniej jedną modernizację odpowiadającą przedmiotowi zamówienia**,

2. w części VIII ust. 1.2) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych robót, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do SIWZ, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

3. Tytuł Załącznika Nr 3 do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:

**WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ROBÓT
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.**

Pytanie 2

W załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie IV.8. zamieszczono informację o zastosowaniu w wyłącznikach bezpośredniego wyzwalacza podnapięciowego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szeroko stosowanych na rynku górnym, zarówno pod ziemią jak i na powierzchni, wyłączników firmy JM TRONIC Sp. z o.o. typu VC-1 posiadających układ wyzwalacza podnapięciowego?

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy:

1. w Załączniku nr 1 do SIWZ w części IV ust. 8, otrzymuje nowe brzmienie:

8. Pola odpywowe z wyłącznikiem wysuwym oraz z odłącznikiem, prąd znamionowy ciągły 630A, trzy przekładniki prądowe, przekładnik Ferrantiego, uziemnik stacjonarny, zabezpieczenie cyfrowe, powinny umożliwiać wykonanie próby w stanie beznapięciowym w pozycji odłącznikowej.

2. w Załączniku nr 2a do SIWZ w tabeli Wyszczególnienie dla przeprowadzenia modernizacji, pkt. 8 otrzymuje nowe brzmienie:

8	Pola odpywowe z wyłącznikiem wysuwym oraz z odłącznikiem, prąd znamionowy ciągły 630A, trzy przekładniki prądowe, przekładnik Ferrantiego, uziemnik stacjonarny, zabezpieczenie cyfrowe, powinny umożliwiać wykonanie próby w stanie beznapięciowym w pozycji odłącznikowej.	tak	
---	--	-----	--

3. w załączniku nr 1 do Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy, w części IV ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie:

8. Pola odpywowe z wyłącznikiem wysuwym oraz z odłącznikiem, prąd znamionowy ciągły 630A, trzy przekładniki prądowe, przekładnik Ferrantiego, uziemnik stacjonarny, zabezpieczenie cyfrowe, powinny umożliwiać wykonanie próby w stanie beznapięciowym w pozycji odłącznikowej.

Pytanie 3

W załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie IV.13. zamieszczono informację o konieczności przystosowania sprzętu elektrycznego do pracy w odpowiednich warunkach (między innymi temperatura otoczenia z zakresu od - 10 do + 40°C). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szeroko stosowanej na rynku górniczym rozdzielnicy firmy JM TRONIC Sp. z o.o. w wykonaniu wnętrzym, przeznaczonej do pracy w pomieszczeniu, w którym zgodnie z zapisami normy PN-EN-62271-1:2009 temperaturowy zakres pracy mieści się od - 5 do + 40°C?

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy:

1. w Załączniku nr 1 do SIWZ w części IV ust. 13, otrzymuje nowe brzmienie:

13. Sprzęt elektryczny powinien być przystosowany do pracy w następujących warunkach środowiskowych: temperatura otoczenia: od -5°C do + 40°C; wilgotność względna: do 95% w temperaturze +40°C.

2. w Załączniku nr 2a do SIWZ w tabeli Wyszczególnienie dla przeprowadzenia modernizacji, pkt. 13 otrzymuje nowe brzmienie:

13	Sprzęt elektryczny powinien być przystosowany do pracy w następujących warunkach środowiskowych: temperatura otoczenia: od -5°C do + 40°C; wilgotność względna: do 95% w temperaturze +40°C.	tak	
----	--	-----	--

3. w Załączniku nr 1 do Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy, w części IV ust. 13 otrzymuje nowe brzmienie:

13. Sprzęt elektryczny powinien być przystosowany do pracy w następujących warunkach środowiskowych: temperatura otoczenia: od -5°C do + 40°C; wilgotność względna: do 95% w temperaturze +40°C.

Pytanie 4

W załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie VIII.2. i VIII.3. wymagają Państwo na etapie składania oferty pewnych dokumentów tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz szczegółowego wykazu kompletacji

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY

ul. Gen. Jerzego Ziętka
41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 768 06 20
F: +48 32 768 06 22

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76
T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekiekary@weglokoksraj.pl

dostaw. Prosimy o doprecyzowanie zapisów i przedstawienie Państwa oczekiwań lub wzoru wymaganych dokumentów jakie mają być złożone razem z ofertą.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy:

1. w Załączniku nr 1 do SIWZ w części VIII. wykreśla się ust. 2 i 3:

2. Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania uwzględniający prace modernizacyjne na czynnym obiekcie.
3. Szczegółowy wykaz kompletacji dostaw do przeprowadzenia modernizacji.

2. w Załączniku nr 2a do SIWZ w tabeli Dokumenty wymagane na etapie składania oferty (w języku polskim), wykreśla się pkt 3 i 4:

3. Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania uwzględniający prace modernizacyjne na czynnym obiekcie.
4. Szczegółowy wykaz kompletacji dostaw do przeprowadzenia modernizacji.

W imieniu Zamawiającego

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
INŻYNIER
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Andrzej Ziółkowski

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Jamka

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka
41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 768 06 20
F: +48 32 768 06 22

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY

41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekiekary@weglokoksraj.pl