

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowania**

Dotyczy postępowania : **Dostawa fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych wraz z tłumikami dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary.**

**Nr sprawy: PRZZ/1607**

**Zgodnie z § 21 ust. 2 i 5** Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz modyfikuje zapisy treści SIWZ w następujący sposób:

**Pytanie 1**

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostawy wentylatorów do 16 tygodni. Ze względu na aktualną sytuację rynkową, wykonanie urządzeń, będących przedmiotem przetargu, jest czasochłonnym procesem, który w dużym stopniu uzależniony jest od realizacji dostaw materiałów wykonywanych przez podwykonawców. Jesteśmy zdania, że zrealizowanie zadania w sposób rzetelny i profesjonalny, przy aktualnie zaproponowanym terminie realizacji, może być utrudnione.

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wentylatora o mocy silnika elektrycznego do 4kW oraz masy do 186 kg. Mamy nadzieję, że istnieje możliwość zastosowania wentylatora o zaproponowanych parametrach. Posiadamy w ofercie wentylator spełniający wszystkie pozostałe wymagania, jesteśmy zdania, że poprzez zmianę wymagań będziemy w stanie zaproponować państwu korzystną ofertę na dostawę wentylatorów.

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3**

Informujemy, że na stronie nr 9, w załączniku nr 1 do SIWZ w tabeli zamieszczonej w pkt. II.2. z wymaganiami techniczno- użytkowymi w wierszu 2 prawdopodobnie parametr został nieprawidłowo opisany. Sugerując się jednostką miary podejrzewamy, że autorowi chodziło tutaj o prędkość powietrza. Natomiast naszym zdaniem w wymaganiach techniczno- użytkowych warto zawrzeć zapis dotyczący wydajności, która przy tego typu urządzeniach wynosi maksymalnie 1.0 m<sup>3</sup>/s.

W związku z powyższym wnioskujemy o odpowiednią modyfikację SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ część II ZAKRES RZECZOWY pkt 2 -tabela , który otrzymuje brzmienie:**

**2. Wymagania techniczno-użytkowe:**

Wentylatory jednosilnikowe (pojedyncze) ssąco-tłoczące		
1.	Zakres typowych średnic lutniociągu	300-500 [mm]
2.	Minimalna nominalna wydajność	<b>2 [m<sup>3</sup>/s]</b>
3.	Minimalne nominalne spiętrzenie	500 [Pa]
4.	Moc silnika elektrycznego	od 1,5 do 2,5[kW]
5.	Napięcie	500 [V]
6.	Masa	do 150 [kg]
7.	Komplet tłumików pasujących do wentylatora	<b>TAK</b>

**Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3 do SIWZ - Tabela, który otrzymuje brzmienie:**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: .....		
Wykonawca: .....		
Wyszczególnienie parametrów	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
<b>Wentylatory jednosilnikowe (pojedyncze) ssąco-tłoczące</b>	<b>TAK</b>	
1.	Zakres typowych średnic lutniociągu	300-500 [mm]
2.	Minimalna nominalna wydajność	<b>2 [m<sup>3</sup>/s]</b>
3.	Minimalne nominalne spiętrzenie	500 [Pa]
4.	Moc silnika elektrycznego	od 1,5 do 2,5[kW]
5.	Napięcie	500 [V]
6.	Masa	do 150 [kg]
7.	Komplet tłumików pasujących do wentylatora	<b>TAK</b>

**PEŁNOMOCNIK**  
**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
 Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”  
 NACZELNY INŻYNIER  
 Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO  
**Andrzej Ziółkowski**

**PEŁNOMOCNIK**  
**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
 Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”  
 DYREKTOR KOPALNI  
 KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO  
**Krzysztof Jamka**