

PZPZ/1361/BM/2018

Bytom, 10.10.2018 r.

**Uczestnicy  
postępowania przetargowego**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert pn. **Zakup nowego urządzenia chłodniczego o nominalnej mocy minimum 300kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” – nr sprawy PRZZ/1657.**

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pn. **Zakup nowego urządzenia chłodniczego o nominalnej mocy minimum 300kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary”**, udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

**Pytanie:**

*Prosimy o uszczegółowienie wymagań dotyczących przepływomierza*

- czy Zamawiający wymaga dostarczenia przepływomierza i wpięcia go do kopalnianej instalacji transmisyjnej - jeśli tak to prosimy o podanie warunków takiej zabudowy (odległości, punkty dostępu, el. transmisyjne itp.)
- czy Zamawiający wymaga jedynie dostarczenia przepływomierza wraz z ramką danych a sam Zamawiający dokona wpięcia wg swoich wymagań do systemu Sauron
- czy Zamawiający wymaga transmisji tylko danych z przepływomierza czy z urządzenia również.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia przepływomierza i wpięcia go do kopalnianej instalacji transmisyjnej. Transmisja danych z przepływomierza i klimatyzatora w kopalnianej sieci telekomunikacyjnej (sieć kablowa miedziana) wynosi do 10 km.

Serwer systemu Sauron zainstalowany jest w pomieszczeniach centrali telefonicznej.

Zamawiający wymaga dostarczenia przepływomierza wraz z ramką danych i wpięcia urządzenia do systemu Sauron przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga transmisji danych z urządzenia do systemu Sauron.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

  
Józef Siarkowski