

PZPZ/1363/BM/2018

Bytom, 11.10.2018 r.

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert pn. **Zakup nowego urządzenia chłodniczego o nominalnej mocy minimum 300kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” – nr sprawy PRZZ/1657.**

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pn. **Zakup nowego urządzenia chłodniczego o nominalnej mocy minimum 300kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary”**, udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga wizualizacji po wpięciu przepływomierza i urządzenia chłodniczego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga wizualizacji po wpięciu przepływomierza i urządzenia chłodniczego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Józef Siarkowski