

**Wykonawcy uczestniczący****w postępowaniu**

dotyczy: postępowania nr PRZZ/01841 pn.: **Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy sieci odwadniających i przeciwpożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek - ETAP II**

Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. § 21 ust. 2 i 5 Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Treść pytania:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na dostawę rur wg normy **PN-EN 10217-1**, posiadającej świadectwo odbioru 3,1 w gatunku P235, S235 spełniającej wymagania technologiczne, mechaniczne oraz użytkowe.

**Odpowiedź Zamawiającego:****Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:**

1) zmieniając zapisy **Części VII, ust. 3, pkt 1), ppkt b) do SIWZ – INNE DOKUMENTY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, która otrzymuje nowe brzmienie:**

3. Oświadczenie Wykonawcy że:

1) przedmiot zamówienia spełnia wymagania następujących aktów prawnych:

b) Norm:

- PN-EN 10224:2006 - Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy,
- PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej,
- PN-EN 1092-1+A1:2018-08 - Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe,
- PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi

2) zmieniając zapisy **Załącznika nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II, ust. A, pkt 2), który otrzymuje nowe brzmienie:**

2) Norm:

- a) PN-EN 10224:2006 - Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy,
- b) PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej,
- c) PN-EN 1092-1+A1:2018-08 - Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe,
- d) PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

[www.weglokoksraj.pl](http://www.weglokoksraj.pl)**KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek**

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

3) zmieniając zapisy **Załącznika nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II, ust. B, pkt 1., ppkt 10), który otrzymuje nowe brzmienie:**

10) Rury powinny spełniać wymagania normy PN-EN 10216-1, 10217-1 lub normy równoważnej

4) zmieniając zapisy **Załącznika nr 3 do SIWZ - WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Tabela - Wymagania techniczno – użytkowe L.p. 10, który otrzymuje nowe brzmienie:**

10. Rury powinny spełniać wymagania normy PN-EN 10216-1, 10217-1 lub normy równoważnej

5) zmieniając zapisy **Załącznika nr 7 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY część 1., ust. 2), pkt 2), który otrzymuje nowe brzmienie:**

2) Norm:

- a) PN-EN 10224:2006 - Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy,
- b) PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej,
- c) PN-EN 1092-1+A1:2018-08 - Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe,
- d) PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi

PEŁNOMOCNIK  
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”  
NACZELNY INŻYNIER  
Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO  
*Andrzej Banaś*

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
*Adam Kurpas*  
PROKURENT

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

[www.weglokoksraj.pl](http://www.weglokoksraj.pl)

**KWK BOBREK-PIEKARY** Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

[bobrekpiekary@weglokoksraj.pl](mailto:bobrekpiekary@weglokoksraj.pl)