

Data: 14.10.2019r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

WK/PZPZ/GWI/149/2019

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia pt.: Modernizacja oświetlenia przestrzeni pod Zakładem Przeróbki Mechanicznej Węgla w rejonie torów kolejowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek postępowanie nr PRZZ/2124.

Działając zgodnie z § 21 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający udostępni platformę kolejową z możliwością przejazdu w celu umożliwienia dostępu do wykonywania prac nad torami ?

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, iż aby umożliwić prace montażowe i instalacji udostępni platformę kolejową.

Pytanie nr 2

W związku z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia z załącznikiem nr 1 do SIWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi w zakresie części II Opis przedmiotu zamówienia pkt 9.

Według opisu przedmiotu zamówienia wymagają Państwo dostarczenia i zabudowania opraw, które będą miały żywotność na poziomie 200 000 godzin przy temperaturze $t_a=25^\circ$ przy założeniu, że ich spadek luminescencji nie może wynosić więcej niż 15%. Ponadto wymagają Państwo przedstawienia dla opraw raportu LM79.

Z kolei w części VI Wymagania dotyczące gwarancji pkt. 2 wymagany okres gwarancji dla opraw ma wynosić 60 miesięcy.

Powyższe dwa zapisy wykluczają się nawzajem, gdyż wymagając żywotności opraw na poziomie 200 000 godzin należałoby udzielić gwarancji w przybliżeniu na 23 lat ($200\,000/24=8333$ dni tj.: $8\,333/365=23$ lata) natomiast w wymaganiach gwarancyjnych wymagają Państwo gwarancji 5 lat.

W związku z powyższymi argumentami, prosimy o udzielenie informacji jakiej barwy mają być źródła led, jaka ma być faktyczna gwarancja na oprawy oraz ich żywotność w godzinach w odniesieniu do faktycznej gwarancji.

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że :

- zastosowane źródła led mają być barwy białej i posiadać temperaturę barwową w zakresie 3700-4200K,
- wymaga 60 miesięcy gwarancji i w tym okresie spadek luminescencji nie może wynosić więcej niż 15% - zgodnie z zapisami SIWZ Część VI „Wymagania dotyczące gwarancji” ,
- deklarowana przez producenta żywotność zastosowanych źródeł światła L70 musi wynosić co najmniej 200 000 godzin przy temperaturze $t_a=25^\circ\text{C}$.

Kopia: a/a

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Janusz Piotrowski

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Józefa Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoks-kraj.pl