

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Modernizacja rozdzielni 6kV oraz 500V SSIII i zabudowa falownika w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek - nr postępowania: PRZZ/2715.

Działając zgodnie z § 23 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w sposób następujący:

1. Pytanie Wykonawcy:

*Prosimy o rozszerzenie wymagań o dostawy rozdzielnic 6kV oraz 500V i zmianę zapisu na:
„Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali/wykonują co najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia, czyli modernizacje lub dostawę rozdzielnic 6kV na powierzchni zakładów górniczych na łączną kwotę minimum 1 500 000,00 PLN netto oraz dwie modernizacje lub dostawy rozdzielnic lub stycznikowni 500V na powierzchni zakładów górniczych o wartości minimum 1 000 000,00 PLN netto, w tym jedna na ZPMW dla zakładów górniczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN netto.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Pytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 1 do SIWZ pkt.II.B.10.1)

Prosimy o dopuszczenie do udziału rozdzielnic 6kV spełniających poniższe parametry :

- „-prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3s) min. 25 kA,*
- odporność na działanie łuku wewnętrznego (1s) min. 25 kA,*
- prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany min. 65 kA,”*

Wyższe parametry skutkują wzrostem ceny rozdzielnicy oraz mogą ograniczyć udział potencjalnych dostawców rozdzielnic 6kV.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza do udziału rozdzielnic 6kV spełniające powyższe parametry.

3. Pytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 1 do SIWZ pkt.II.B.10.1)

Prosimy o dopuszczenie do udziału rozdzielnic 6kV spełniających poniższe parametry i zmianę zapisu na:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokoks Kraj.pl



„- zastosowane uziemniki z napędem elektrycznym zabudowane w komorze przyłączeniowej pól wyposażone w elektroniczną blokadę uziemnik-wyłącznik, ze wskaźnikiem napięcia i o klasie trwałości elektrycznej min.E1 i mechanicznej min.M1, w ramach zadania Wykonawca dostarczy jedną rezerwową.”

Proponowane klasy trwałości elektrycznej min. E1 i trwałości mechanicznej min. M1 to parametry wysokie i typowe dla typu rozdzielnic 6kV które mogą być zastosowane w przedmiotowym postępowaniu.

Uziemniki z klasą E1 są zgodne z certyfikatem rozdzielnicy potwierdzającym przeprowadzenie prób w akredytowanej jednostce badawczej.

W praktyce w rozdzielnicach 6kV stosowane są zabezpieczenia tj. blokady mechaniczne lub elektromechaniczne, które uniemożliwiają wykonanie błędów w operacjach łączeniowych polegającego na załączeniu – nawet jednokrotnym - uziemnika w polu będącym pod napięciem. Zastosowanie uziemników o podwyższonej klasie trwałości elektrycznej E2 powoduje wzrost kosztu rozdzielnicy oraz może ograniczać udział potencjalnych dostawców rozdzielnic 6kV.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę uziemników o podwyższonej klasie trwałości elektrycznej E2 na Proponowane klasy trwałości elektrycznej min. E1

4. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie na czym ma polegać wykończenie podłogi w całym pomieszczeniu rozdzielni 6 kV ZPMW ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wykończenie podłogi ma polegać na wyrównaniu posadzki po przez frezowanie i szlifowanie, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie i zabezpieczenie pęknięć powierzchni betonowej oraz położenie warstwy żywicznej, która będzie spełniać poniższe właściwości:

- Odporna na zarysowania oraz ścieranie
- Wytrzymała oraz elastyczna nie pękająca przy wibracjach
- Odporna na substancje chemiczne
- Bez spoinowa
- Odporna na wysokie oraz niskie temperatury
- Antypoślizgowa

5. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie czy wykonanie nowych blach nakrywczych w pomieszczeniu stycznikowni SIII 500V ma obejmować całą powierzchnię pomieszczenia ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nowe blachy nakrywcze muszą zakrywać otwory po starej stycznikowni oraz podłoga z blach musi być dopasowana do nowej rozdzielni, podłoga musi być stabilna i równa.

6. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie na czym ma polegać przebudowa blach osłonowych zabudowanych nad istniejącą stycznikownią SIII 500 V ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w związku z zabudową nowych szaf w miejscu innym niż istniejące pola konieczna będzie przebudowa lub budowa nowych blach osłonowych nad nową rozdzielnią.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781


T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokoks-kraj.pl



7. Pytanie Wykonawcy:

W związku z koniecznością rzetelnego przygotowania oferty prosimy o przedłużenie terminu składania do 17.09.2021.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do 17.09 2021r.

8. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada dodatkowe dane, zestawienia itd., które umożliwią bardziej precyzyjne oszacowanie kosztów prac na terenie ZPMW związanych z wymianą stycznikowni SSIII – ilość skrzynek sterowniczych, orientacyjne zestawienie kabli, wykaz dodatkowej aparatury?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przygotował orientacyjne dane pomocne w oszacowaniu kosztów, które może udostępnić w dziale elektrycznym po kontakcie z Aleksandrem Wolnickim tel. 32 718 13 60 lub Adamem Januszewiczem tel. 32 718 16 22. Przekazane informacje nie będą mogły być podstawą do roszczeń.

9. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyspecyfikowanie ilość komputerów (stacji operatorskich), na których należy uruchomić system eFOLZON – łącznie z istniejącymi stanowiskami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że System eFOLZON należy uruchomić na 25 komputerach.

10. Pytanie Wykonawcy:

W odniesieniu do pkt 10 wymagań technicznych dla rozdzielnic 6kV ZPMW zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ, prosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania urządzenia (rozdzielnic) o parametrach zwarciovych 31,5kA/1s oraz z kanałem dekompresyjnym wewnętrznym, zapewniającym parametr łukochroności 25kA/1s z zastosowaniem doizolowania obwodów czynnych, które zapewnią strefę wolną od zainicjowania łuku zgodnie z IEC/TR 61641 Edition 3.0 2014-09 pkt. 6 oraz Załącznik A2 (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 w piśmie PHPZ/791/MB/2021 z dn. 25.08.2021). Dla zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia przed skutkami łuku elektrycznego proponujemy zabudowę w rozdzielnicy układu do detekcji łuku elektrycznego opartego na czujnikach błysku oraz spadku napięcia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozdzielnic 6 kV o powyższych rozwiązaniach i parametrach. Zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 do SIWZ punkt B. 10. 3) Zamawiający wymagał zabudowę w rozdzielnicy układu do detekcji łuku elektrycznego opartego na czujnikach błysku oraz spadku napięcia.

Z-ca Przewodniczący Komisji Przetargowej


.....
Aneta Szczepańczyk-Aksamit**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokoks-kraj.pl