

PHPZ/MF/ 418 /2022

Bytom, dnia 11.04.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania nr PRZZ/2977 „Świadczenie usług przeglądów i serwisu klimatyzatorów dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2022-2023”.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

**Pytanie nr 1 (dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ):**

Czy w związku z tym, iż Zakres zamówienia obejmuje m.in. sprawdzenie stanu obwodów elektrycznych i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych pod względem ochrony przeciwporażeniowej, Zamawiający posiada wymaganą przepisami dokumentację projektową i odbiorową eksploatowanych, objętych przedmiotowym postępowaniem urządzeń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada wymienionej dokumentacji.

**Pytanie nr 2 (dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ):**

Czy w przypadku braku dokumentacji projektowej i odbiorowej eksploatowanych, objętych przedmiotowym postępowaniem urządzeń, oferta obejmuje jej opracowanie?

**Odpowiedź:**

Zakres zamówienia (oferta) nie obejmuje opracowania dokumentacji.

**Pytanie nr 3 (dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ):**

Czy w przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia stanu obwodów elektrycznych i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych pod względem ochrony przeciwporażeniowej, zamówienie będzie obejmowało doprowadzenie ich do zgodności z obowiązującymi przepisami?

**Odpowiedź:**

Nie. Po stwierdzeniu nieprawidłowości przez Wykonawcę Zamawiający usunie je we własnym zakresie.

**Pytanie nr 4 (dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ):**

Czy w przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia stanu obwodów elektrycznych i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych pod względem ochrony przeciwporażeniowej Zamawiający przewiduje wyłączenie urządzenia z eksploatacji i dalszych czynności konserwacyjnych do czasu doprowadzenia ich do zgodności z obowiązującymi przepisami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w takim wypadku przewiduje wyłączenie i doprowadzenie urządzeń do zgodności z obowiązującymi przepisami.

**WĘGLOKOKS KRAJ S.A.**

ul. Gen. Józego Ziółka, 41-940 Piekary Śląskie

[www.weglokoksraj.pl](http://www.weglokoksraj.pl)**KWK BOBREK-PIEKARY** Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60 61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl



**Pytanie nr 5 (dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych):**

Czy w związku z tym, że opis w rubryce „Charakterystyka/nazwa/typ części zamiennej” niektórych pozycji jest zbyt ogólnikowy i nie pozwala na ich właściwą wycenę, Zamawiający może doprecyzować pozycje „Cennika istotnych dla Zamawiającego części zamiennych”?

**Odpowiedź:**

Według wiedzy Zamawiającego opis poszczególnych pozycji jest wystarczający do przygotowania oferty.

**Pytanie nr 6 (dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych):**

Czy kompresory wymienione w pozycji 86, 87, 88 i 89 są tożsamymi pod względem zastosowania częściami zamiennymi ze sprężarkami wymienionymi w pozycji 124, 125 i 126?

**Odpowiedź:**

Kompresory z pozycji 86, 87, 88 i 89 są tożsame ze sprężarkami z pozycji 124, 125 i 126.

**Pytanie nr 7 (dotyczy Załącznika nr 2b Cennik przeglądów okresowych):**

Czy dla przeprowadzenia przeglądów zewnętrznych klimatyzatorów wymienionych w „Cenniku przeglądów okresowych” Zamawiający przewiduje użycie zwyżki, a jeżeli tak to dla których pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje konieczność użycia zwyżki ale nie jest w stanie określić, dla których pozycji.

**Pytanie nr 8 (dotyczy Załącznika nr 2b Cennik przeglądów okresowych):**

Czy wszystkie urządzenia (klimatyzatory) ujęte w „Cenniku przeglądów okresowych” są urządzeniami sprawnymi?

**Odpowiedź:**

Na dzień dzisiejszy tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
KWK „Bobrek - Piekary”  
Nadsztygar ds. Teletechniki i Automatyki  
oraz Gazometri  
**Sebastian Cypryński**

Sebastian Cypryński

  
WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Józefa Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 416 21 60 61

sekretariat@weglokoksraj.pl

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekiekary@weglokoksraj.pl