

PHPZ/KF/633 /2022

Bytom, dnia 06.06.2022 r.

### Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania nr PRZZ/3053 Dostawa systemu sterowania i blokad dla kompleksu ścianowego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK „Bobrek - Piekary”

Działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

#### Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie długości przenośnika ścianowego i podścianowego dla których dostarczany będzie system sterowania i blokad.

#### Odpowiedź:

Długość przenośnika ścianowego wynosi 370m

Długość przenośnika podścianowego 100m

#### Pytanie nr 2:

Prosimy o poinformowanie czy oferta ma obejmować również oczujnikowanie przenośników zgrzeblowych i kruszarki – jeśli tak, to jakie czujniki należy uwzględnić?

#### Odpowiedź:

Oferta ma obejmować oczujnikowanie przenośników zgrzeblowych oraz kruszarki. Oczujnikowanie ma obejmować następujące czujniki:

- czujnik przepływu wody (DAG)
- czujnik hamulca
- czujnik obrotów kruszarki

#### Pytanie nr 3:

Z uwagi na to, że systemy automatyzacji nie wymagają uzyskania dopuszczenia Prezesa WUG, prosimy o potwierdzenie, że wymagane w załączniku nr 1 do SIWZ rozdz. IV pkt. 1 dopuszczenie Prezesa WUG dla całego systemu dotyczy uzyskania dopuszczenia dla dokumentacji systemowej zintegrowanego systemu sterowania kompleksu ścianowego – lub o usunięcie przedmiotowego zapisu.

#### Odpowiedź:

Zapisy określone w Załączniku nr 1 do SIWZ rozdział IV pkt. 1 dotyczą dopuszczenia dla dokumentacji systemowej zintegrowanego systemu sterowania i blokad kompleksu ścianowego.

#### WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

[www.weglokoksraj.pl](http://www.weglokoksraj.pl)

#### KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

[sekretariat@weglokoksraj.pl](mailto:sekretariat@weglokoksraj.pl)

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

[bobrekpiekary@weglokoksraj.pl](mailto:bobrekpiekary@weglokoksraj.pl)

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że zapisy w Zał. Nr 3 do SIWZ pkt 15 dotyczą udostępnienia danych z systemu sterowania będącego przedmiotem oferty, do istniejącego systemu wizualizacji. Alternatywnie w celu umożliwienia złożenia Zamawiającemu konkurencyjnej oferty prosimy o dopuszczenie do zaoferowania systemu sterowania i blokad z własnym systemem wizualizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wizualizację na istniejących systemach wizualizacji tj. ATVisio, Sauron, Carbovision.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o określenie punktów styku na dole i na powierzchni kopalni pomiędzy oferowanym systemem sterowania a infrastrukturą posiadaną przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Punktami styku na dole w rejonie stacji aparaturowej i powierzchni w serwerowni są zaciski:

- sieć telekomunikacyjna - 2 pary
- sieci światłowodowej kable jednomodowe - 2 włókna,

**Pytanie nr 6:**

Z uwagi na krótki czas wyznaczony przez Zamawiającego na przygotowanie ofert, prosimy o przesunięcie terminu ich składania o dwa tygodnie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu składania ofert o dwa tygodnie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
**KWK Bobrek-Piekary**  
w/z Główny Elektryk ds. Obiektów  
Podstawowych i Ruchu Powierzchni

.....  
**Mariusz Fic**  
Mariusz Fic

**WĘGLOKOKS KRAJ S.A.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

[www.weglokoksraj.pl](http://www.weglokoksraj.pl)

**KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek**

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61  
sekretariat@weglokoksraj.pl

NIP: 653-000-48-65  
REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

T: +48 32 718 10 00

[bobrekpiekary@weglokoksraj.pl](mailto:bobrekpiekary@weglokoksraj.pl)

Podstawowy...  
wz. Główny...  
KWK Bobrek-Przary