

PHPZ/KF/ 713 /2022

Bytom, dnia 07.07.2022 r.

### Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania nr PRZZ/3078 „Dostawa nowych rur kołnierzowych w celu budowy sieci przeciwpożarowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary”.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

#### **Pytanie nr 1:**

Zamawiający w SIWZ wskazuje wykonanie rur stalowych wg norm:

-10216 (rury b/sz) lub 10217(rury z/sz)

Prosimy o potwierdzenie czy przedmiotem postępowania są rury b/sz czy z/sz i odpowiednie skorygowanie wymagań w zakresie norm.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ dopuszcza zarówno rury wykonane wg. normy PN-EN 10216-1:2014-02 i normy PN-EN 10217-1:2019-05.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Paweł Zwoliński

#### **WĘGLOKOKS KRAJ S.A.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 416 21 60-61  
sekretariat@weglokoksraj.pl

NIP: 653-000-48-65 BDO: 000012274  
REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885  
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

[www.weglokoksraj.pl](http://www.weglokoksraj.pl)

#### **KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek**

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00  
bobrekpiekary@weglokoksraj.pl