

Nasz znak: PHPZ/ 63 /MB/2024

Bytom, dnia 23.01.2024 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13 - nr postępowania: PRZZ/3641.**

Działając zgodnie z § 23 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w następujący sposób:

1. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o opublikowanie dokumentacji (przedmiarów i projektów rozbiórek) dla żurawi portalowych oznaczonych nr inwentarzowymi 743-1111321 i 743-1111312.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że demontaż żurawi portalowych ujęty jest w załączniku do SWZ nr 1b „Przedmiarach robót” na str. 10 i 11 oraz w załączniku do SWZ nr 1e „Projekt 4” na str. 2.

Ponadto nadmieniamy, że sposób demontażu żurawi będących urządzeniami będzie ujęty w „Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych zawierającej technologię i organizację robót dla obiektów objętych zadaniem”, którą opracuje Wykonawca.

2. Pytanie Wykonawcy:

W związku z połączeniem dokumentacji dla obiektów o nr inwentarzowych 646-110731 i 648-110736 oraz 221-108314 i 221-108316 prosimy o rozbicie dokumentacji na każdy obiekt, celem umożliwienia Wykonawcom poprawnego rozbicia cen w formularzu ofertowym. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o połączenie tych pozycji (zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją) w formularzu ofertowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości rozbicia dokumentacji na każdy obiekt i podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie informując jednocześnie, że przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym w ustalaniu ceny dla danej pozycji (obiektu).

3. Pytanie Wykonawcy:

SWZ zawiera informację o konieczności demontażu i utylizacji czujek dymu z izotopem Am 241 z budynku łaźni. Udostępniony przedmiar nie zawiera takiej pozycji. Prosimy o ujednoczenie dokumentacji.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 416 21 60-61

sekretariat@weglokoks-kraj.pl

NIP: 653-000-48-65

REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrek@weglokoks-kraj.pl

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dysponuje przedmiarem robót dla demontażu i utylizacji czujek dymu i podtrzymuje zapisy w tym zakresie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

4. Pytanie Wykonawcy:

SWZ zawiera informację o dowozie i rozplantowaniu humusu o grubości min. 0,05m. Przedmiary dla obiektów nr 101-108075, 101-108115, 101-108102, 109-108134 zawierają informację o konieczności rozścielenia 15cm ziemi urodzajnej. Prosimy o ujednolicenie dokumentacji.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dla wszystkich obiektów należy stosować zapisy załącznika nr 1 do SWZ czyli grubość warstwy humusu ma wynosić min. 0,05 m.

Rozdzielnik :

1. Adresat
2. a/a

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Piotr Płaszczymaka

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl**KWK BOBREK**

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

sekretariat@weglokoks Kraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

bobrek@weglokoks Kraj.pl