

Nr wniosku ERU

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek”

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

- 1) Przedmiotem postępowania jest dostawa silnika elektrycznego trójfazowego klatkowego typu dSKgwp 500X-8/4, symbol materiałowy : 6544515840 o parametrach techniczno eksploatacyjnych szczegółowo określony w poniższej Tabeli nr 1.1.

Tabela nr 1.1.

Lp.	Charakterystyka	Wymagania Zamawiającego
1.	Typ ognioszczelnego, dwubiegowego silnika	dSKgwp 500X-8/4 lub równoważny
2.	Napięcie zasilania	1000 V
3.	Moc	200/400 kW
4.	Prędkość obrotowa	739/1483
5.	Chłodzenie	Wodne
6.	Wykonanie	Koźnierzowe
7.	Częstotliwość	50 Hz
8.	Ośłona budowy przeciwwybuchowej	Ognioszczelna
9.	Klasa izolacji	H

- 2) Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz zaliczanych do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i musi spełniać wymagania właściwych rozporządzeń w tym zakresie.
- 3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
- 4) Wyrób musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm zharmonizowanych.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

- 1) Deklaracja zgodności WE – oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
- 2) Kopia certyfikatu badania typu WE na zgodność z Dyrektywa 94/9/WE ATEX wydany przez jednostkę notyfikowaną określającą możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
- 3) Instrukcja obsługi lub DTR w formie elektronicznej.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

- 1) **Przy pierwszej dostawie:**

- 2) **Przy każdej dostawie:**

- a. Dokument wydania materiału (WZ).
- b. Deklaracja zgodności WE.
- c. Certyfikat badania typu WE .
- d. Świadectwo jakości wraz z wynikami przeprowadzonych prób i pomiarów.
- e. Dokument gwarancyjny.

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 24 miesiące od dostawy do magazynu Zamawiającego lub 12 miesięcy od daty

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:
.....
6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
.....
7. Inne

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

24.01.2015r.
.....
Data

WĘGŁOKOJS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
GŁÓWNY ELEKTRYK
ds. DOŁOWYCH, OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH
I RUCHU POWIERZCHNI
.....
Janusz Piotrowski
Imię i nazwisko, podpis