

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia: mienia na powierzchni, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zwałów węgla kamiennego od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnego pojazdów WĘŁOKOKS KRAJ S.A.”, nr postępowania PRZZ/4156.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 09.12.2025 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert zgodnie z powyższym wnioskiem.

Pytania dotyczące Zadania nr 1 „Ubezpieczenie mienia na powierzchni od wszystkich ryzyk”.**Pytanie nr 1:**

Dla klauzuli 18. mienia wyłączonego z działalności prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla klauzuli nr 18 (Klauzula mienia wyłączonego z działalności).

Pytanie nr 2:

Dla klauzuli 25. Ubezpieczenia mienia ruchomego dołowego prosimy o zmniejszenie limitu do 1 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla klauzuli nr 25 (Klauzula ubezpieczenia mienia ruchomego dołowego).

Pytanie nr 3:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 300,00 PLN dla: w klauzuli ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego będącego w użytkowaniu Zarządu oraz pracowników WĘŁOKOKS KRAJ S.A.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami SWZ, Załącznik nr 8a do SWZ – wzór umowy ubezpieczenia mienia na powierzchni, franszyza redukcyjna dla klauzuli nr 28. (Klauzula ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego) wynosi 10% nie mniej niż 300,00 PLN. Wysokość franszyzy redukcyjnej dla przedmiotowego zakresu ubezpieczenia jest również potwierdzona w § 3 Warunki ubezpieczenia ust. 6. Franszyzy – wzoru umowy ubezpieczenia mienia na powierzchni.

WĘŁOKOKS KRAJ S.A.

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

www.weglokoks Kraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65 BDO: 000012274

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000955885

sekretariat@weglokoks Kraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

Pytanie nr 4:

Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli automatycznego pokrycia dla wyliczenia dodatkowej składki wynikającej zaktualizowanej wartości mienia w wysokości z 50% stawki taryfowej na 100% stawki taryfowej wynikającej z oferty i wprowadzając klauzule niezmienności taryf oraz przyjęcia wskaźnika 20% wartości mienia w okresie ubezpieczenia przyjmują treść: „Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną do 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczonego mienia. Zgłoszenie w terminie do 30 dni po zakończeniu osiemnastomiesięcznego okresu ubezpieczenia. Składka z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia rozliczana będzie (dopłata składki lub zwrot) w terminie do 45 dni po zakończeniu danego okresu ubezpieczenia zgodnie z treścią klauzuli pro rata.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli nr 10. (Klauzula automatycznego pokrycia).

Pytanie nr 5:

Prosimy o wprowadzenie zapisu w OPZ pkt. 3 ust c. wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności dla ryzyka mienia na powierzchni: „spowodowane zapadaniem lub osuwaniem się ziemi spowodowane działalnością ludzi” oraz pozostałych pkt SWZ gdzie występuje to ryzyko o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na zdarzenie do wysokości 5 000 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotowa kwestia została uregulowana w SWZ, Załącznik nr 8a do SWZ – wzór umowy ubezpieczenia mienia na powierzchni, w § 3 Warunki ubezpieczenia ust. 5. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, pkt. 18 – wzoru umowy ubezpieczenia mienia na powierzchni, gdzie Zamawiający określił limit odpowiedzialności w wysokości 5 000 000,00 zł.

Pytanie nr 6:

Prosimy o aktualne raporty z badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych są przeprowadzane na bieżąco, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Protokoły z kontroli hydrantów w załączniku.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10% rozmiaru szkody nie więcej niż 300 000,00 PLN ponad sumę ubezpieczenia w określonym okresie ubezpieczenia dla klauzuli 15 kosztów ratowania mienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli nr 15. (Klauzula kosztów ratowania mienia).

Pytanie nr 8:

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10% rozmiaru szkody nie więcej niż 300 000,00 PLN ponad sumę ubezpieczenia w określonym okresie ubezpieczenia dla klauzuli 14 usunięcia pozostałości o szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli nr 14. (Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie).

Pytanie nr 9:

Prosimy o informacje czy w odniesieniu do budynków zgłoszonych do ubezpieczenia posiadają aktualne protokoły przeglądów instalacji i przeglądów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne protokoły przeglądów instalacji i przeglądów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niemniej jednak Wykonawca musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które Wykonawca powinien uwzględnić oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.

Pytania dotyczące Zadania nr 4 „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”.

Pytanie nr 1:

W pkt. 3 Zakres ubezpieczenia pp. 7 włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń prosimy o ograniczenie sublimitu do 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w każdym z poszczególnych okresów ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego poniżej 1 000 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ, Załącznik nr 8d do SWZ – wzór umowy ubezpieczenia OC, w § 3 Suma gwarancyjna i zakres ubezpieczenia, ust. 2. pkt. 7).

Pytanie nr 2:

W pkt. 3 Zakres ubezpieczenia pp. 9 odpowiedzialność cywilna pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy prosimy o zmniejszenie sublimitu do kwoty 500 000,00 zł na jednego poszkodowanego i 1 000 000,00 zł na i wszystkie wypadki w każdym z poszczególnych okresów ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego poniżej 1 500 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ, Załącznik nr 8d do SWZ – wzór umowy ubezpieczenia OC, w § 3 Suma gwarancyjna i zakres ubezpieczenia, ust. 2. pkt. 9).

Pytanie nr 3:

Prosimy o ustalenie intencji pkt. 3 pp. 9 Zakresu ubezpieczenia (OC pracodawcy): Czy limit na poszkodowanego odnosi się do pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy (roszczenia samego pracownika i jego rodziny są ograniczone łącznie do przyjętego limitu), czy też limit dotyczy każdego poszkodowanego, który może wnieść roszczenie w związku z wypadkiem przy pracy (np. roszczenie żony 200 tys PLN, roszczenie dzieci 200 tys PLN itd.).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż określony w treści SWZ, Załącznik nr 8d do SWZ – wzór umowy ubezpieczenia OC, w § 3 Suma gwarancyjna i zakres ubezpieczenia, ust. 2. pkt. 9), sublimit odpowiedzialności dotyczy pracownika (poszkodowanego), który uległ wypadkowi przy pracy.

Pytanie nr 4:

Proszę potwierdzić brak punktów styku z sankcjami? Obowiązuje wyłączenie Rosji/Białoruś.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nie sprzedaje żadnych produktów ani usług bezpośrednio na rynki Rosji/Białorusi, ani nie kupuje żadnych produktów/usług bezpośrednio od osób z Rosji/Białorusi (osób prawnych zarejestrowanych w Rosji/Białorusi lub osób fizycznych z obywatelstwem rosyjskim/białoruskim).

Pytanie nr 5:

W zakresie OC pracodawcy prosimy wprowadzić zapis: „Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody osobowe poniesione przez Pracowników, będące skutkiem wypadku przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przy czym z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Szkody osobowe powstałe wskutek chorób zawodowych lub innych chorób nie wynikających z wypadków przy pracy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż treści SWZ, Załącznik nr 8d do SWZ – wzór umowy ubezpieczenia OC, w § 3 Suma gwarancyjna i zakres ubezpieczenia, ust. 2. pkt. 9), ppkt a) jest wprost określone, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje, m.in.: szkód powstałych wskutek stanów chorobowych. Ponadto Zamawiający potwierdza, iż jego intencją jest odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC pracodawcy za szkody osobowe poniesione przez Pracowników, będące następstwem wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pytanie nr 6:

W OC pracodawcy - zakres ubezpieczenia nie obejmuje a) szkód powstałych wskutek stanów chorobowych - prosimy wykreślić - z uwagi na brak definicji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wnioskowane wykreślenie. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż jego intencją nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

www.weglokoks-kraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65 BDO: 000012274

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000955885

sekretariat@weglokoks-kraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

wskutek stanów chorobowych, co zostało określone w treści SWZ, Załącznik nr 8d do SWZ – wzór umowy ubezpieczenia OC, w § 3 Suma gwarancyjna i zakres ubezpieczenia, ust. 2. pkt. 9), ppkt a).

Pytanie nr 7:


W pkt. 3 Zakres ubezpieczenia pp. 22, włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przeniesieniem o wyłączenie z ochrony COVID-19 i SARS-CoV-2 i ich mutacji i odmian lub wprowadzenie podlimitu dla ww. w wysokości PLN 300.000,00 - z wyłączeniem ochrony w przypadku rażącego niedbalstwa i winy umyślnej.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ, Załącznik nr 8d do SWZ – wzór umowy ubezpieczenia OC, w § 3 Suma gwarancyjna i zakres ubezpieczenia, ust. 2. pkt. 22).

Załączniki:

- Protokoły kontroli hydrantów

W imieniu Zamawiającego:

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Andrzej Ziolkowski

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Kierownik Działu Górniczego
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Główny Inżynier Górniczy

Łukasz Łaskawiec

WĘGŁOKOKS KRAJ S.A.

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

www.weglokoks-kraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokoks-kraj.pl

NIP: 653-000-48-65 BDO: 000012274
REGON 270034633

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

**ROCZNY PROTOKÓŁ KONTROLI HYDRANTÓW
WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU STACJI RATOWNICZEJ
WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK**

W dniu 19.06.2025 r. na zm. A w oparciu o Harmonogram kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i sprzętu gaśniczego na powierzchni na rok 2025 dokonano rocznego przeglądu sieci hydrantowej wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodnej w budynku stacji ratowniczej.

Pomiaru dokonano urządzeniem Hydrotest (nr certyfikatu 1877) przy użyciu dyszy pomiarowej o średnicy 13 mm oraz 10mm.

Uzyskane wyniki zawiera tabelą poniżej

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie hydrodynamiczne (MPa)	Wydajność dm ³ /s	Uwagi
Hydrant 25	parter	0,45	1,60	sprawny

Hydranty sprawne, oznaczone prawidłowo. Hydranty spełniają wymogi polskiej normy PN-EN-671 w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wodnej.

Pomiarów dokonali pracownicy oddziału WOP.

Na tym protokół zakończono.

Ostatnia kontrola czerwiec 2024 r.

Następna kontrola czerwiec 2026 r.

Z-ca Kierownika
Działu Wentylacji
Adam Szlachetka

ROCZNY PROTOKÓŁ KONTROLI HYDRANTÓW NA SZYBIE „Józef” WĘGLOKOS KRAJ KWK BOBREK

W dniu 23.05.2025r. na zm. A w oparciu o Harmonogram kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i sprzętu gaśniczego na powierzchni na rok 2025 dokonano rocznego przeglądu sieci hydrantowej wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodnej na #Józef.

Pomiaru dokonano urządzeniem Hydrotest (nr certyfikatu 1877) przy użyciu dyszy pomiarowej o średnicy 13 mm.

Uzyskane wyniki zawiera tabela poniżej.

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie Hydrodynamiczne MPa	Wydajność Dm ³ /s	Uwagi
Hydrant 52	Poziom 0m	0,46	3,00	sprawny
Hydrant 52	Poziom 8m	0,42	2,90	sprawny
Hydrant 52	Poziom 14m	0,40	2,80	sprawny
Hydrant 52	Poziom 18m	0,40	2,80	sprawny

Hydranty sprawne, oznaczone prawidłowo. Hydranty spełniają wymogi polskiej normy PN-EN-671 w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wodnej.

Szafki hydrantowe wyposażone w węże hydrantowe prądownice wodne klucze hydrantowe.

Pomiarów dokonali pracownicy oddziału WOP.

Na tym protokół zakończono.

Ostatnia kontrola maj 2024r.

Następna kontrola maj 2026r.

Z-ca Kierownika
Działu Wentylacji
Adam Szlachetka

ROCZNY PROTOKÓŁ KONTROLI HYDRANTÓW NA SZYBIE „BOLESŁAW” WĘGLOKOS KRAJ KWK BOBREK

W dniu 17.05.2025r. na zm. A w oparciu o Harmonogram kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i sprzętu gaśniczego na powierzchni na rok 2025 dokonano rocznego przeglądu sieci hydrantowej wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodnej na #Bolesław.

Pomiaru dokonano urządzeniem Hydrotest (nr certyfikatu 1877) przy użyciu dyszy pomiarowej o średnicy 13 mm.

Uzyskane wyniki zawiera tabela poniżej:

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie statyczne MPa	Ciśnienie dynamiczne MPa	Wydajność dm ³ /s	Uwagi
Hydrant 52	Poziom 0m (szyb)	0,48	0,36	2,70	sprawny
Hydrant 52	Poziom 0m (szyb)	0,48	0,36	2,70	sprawny
Hydrant 52	Poziom 0m (szyb)	0,48	0,36	2,70	sprawny
Hydrant 52	Poziom 0m (schody)	0,46	0,34	2,70	sprawny
Hydrant 52	Poziom 0m (schody)	0,46	0,34	2,70	sprawny

Hydranty sprawne, oznaczone prawidłowo. Hydranty spełniają wymogi polskiej normy PN-EN-671 w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wodnej. Szafki hydrantowe wyposażone w węże hydrantowe prądownice wodne klucze hydrantowe.

Pomiarów dokonali pracownicy oddziału WOP.

Na tym protokół zakończono.

Ostatnia kontrola maj 2024r.

Następna kontrola maj 2026r.

Z-ca Kierownika
Działu Wentylacji
Adam Szlachetka

PROTOKÓŁ KONTROLI HYDRANTÓW W ZAKŁADZIE PRZERÓBK MECHANICZNEJ WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK

W dniu 06.03.2025 r na zm. A w oparciu o Harmonogram kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i sprzętu gaśniczego na powierzchni na rok 2025 dokonano rocznego przeglądu sieci hydrantowej wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodnej w ZPM na powierzchni Węglokoks Kraj KWK Bobrek.

Pomiaru dokonano urządzeniem HYDROTEST (nr certyfikatu 1877) przy użyciu dyszy pomiarowej o średnicy 13 mm.

Uzyskane wyniki zawiera tabela poniżej.

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie Statyczne (MPa)	Ciśnienie Dynamiczne (MPa)	Wydajność (dm ³ /s)	Uwagi
Hydrant 52 Nr 64,36	Poziom 5,5 m	0,55	0,46	3,00	sprawny
Hydrant 52 Nr 51,52	Poziom 9 m	0,55	0,42	2,90	sprawny
Hydrant 52 Nr 50,41	Poziom 12 m	0,50	0,40	2,80	sprawny
Hydrant 52 Nr 56,57	Poziom 15 m	0,45	0,40	2,80	sprawny
Hydrant 52 Nr 58,52a	Poziom 19 m	0,40	0,36	2,70	sprawny
Hydrant 52 Nr 59,60	Poziom 23 m	0,40	0,36	2,70	sprawny
Hydrant 52 Nr 62,61	Poziom 26 m	0,36	0,34	2,60	sprawny
Hydrant 52	Przy zbiornikach węgla	0,45	0,40	2,80	sprawny

Hydranty sprawne, oznaczone prawidłowo. Hydranty spełniają wymogi PN-EN 671 w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wodnej.

Pomiarów dokonali pracownicy oddziału WOP.

Na tym protokół zakończono.

Ostatnia kontrola marzec 2024 r.

Następna kontrola marzec 202~~5~~⁶ r.

Z-ca Kierownika
Działu Wentylacji
Adam Szlachetka

**ROCZNY PROTOKÓŁ KONTROLI HYDRANTÓW
WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU PACZKOWALNI EKO
GROSZKU WĘGLOKOS KRAJ KWK BOBREK**

W dniu 18.08.2025r. na zm. A w oparciu o Harmonogram kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i sprzętu gaśniczego na powierzchni na rok 2025 dokonano rocznego przeglądu sieci hydrantowej wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodnej w budynku paczkowni eko groszku.

Pomiaru dokonano urządzeniem Hydrotest (nr certyfikatu 1877) przy użyciu dyszy pomiarowej o średnicy 13 mm.

Uzyskane wyniki zawiera tabela poniżej.

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie statyczne (MPa)	Ciśnienie dynamiczne (MPa)	Wydajność (dm ³ /s)	Uwagi
Hydrant 52 nr 1	paczkownia	0,36	0,28	2,40	sprawny
Hydrant 52 nr 2	paczkownia	0,36	0,28	2,40	sprawny

Hydranty sprawne, oznaczone prawidłowo. Hydranty spełniają wymogi polskiej normy PN-EN-671 w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wodnej.

Pomiarów dokonali pracownicy oddziału WOP.

Na tym protokół zakończono.

Ostatnia kontrola sierpień 2024r.

Następna kontrola sierpień 2026r.

Z-ca Kierownika
Działu Wentylacji
Adam Szlachetka

**ROCZNY PROTOKÓŁ KONTROLI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH W
BUDYNKU MAGAZYN GŁÓWNY ORAZ MAGAZYNIE SMARÓW I
OLEJÓW WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK**

W dniu 27.05.2025 r. na zm. A w oparciu o Harmonogram kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i sprzętu gaśniczego na powierzchni na rok 2025 dokonano rocznego przeglądu sieci hydrantowej wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodnej w magazynie głównym oraz magazynie smarów i olejów. Pomiaru dokonano urządzeniem Hydrotest (nr certyfikatu 1877) przy użyciu dyszy pomiarowej o średnicy 13 mm.

Uzyskane wyniki zawiera tabela poniżej.

MAGAZYN GŁÓWNY

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie Hydrodynamiczne MPa	Wydajność dm ³ /s	Uwagi
Hydrant 52	Magazyn Główny	0,40	2,80	sprawny
Hydrant 52	Archiwum	0,42	2,90	sprawny
Hydrant 52	Stacja Tępań	0,44	3,00	sprawny

MAGAZYN SMARÓW I OLEJÓW

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie Hydrodynamiczne MPa	Wydajność dm ³ /s	Uwagi
Hydrant 52	Przy wejściu strona pld.	0,34	2,60	sprawny
Hydrant 52	Przy wejściu strona ptn.	0,34	2,60	sprawny

Hydranty sprawne, oznaczone prawidłowo. Hydranty spełniają wymogi polskiej normy PN-EN-671 w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wodnej.

Pomiarów dokonali pracownicy oddziału WOP.

Na tym protokół zakończono.

Ostatnia kontrola maj 2024 r.

Następna kontrola maj 2026 r.

Z-ca Kierownika
Działu Wentylacji
Adam Szlachetka

**ROCZNY PROTOKÓŁ KONTROLI HYDRANTÓW
WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU CENTRALI TELEFONICZNEJ
WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK**

W dniu 09.06.2025 r. na zm. A w oparciu o Harmonogram kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i sprzętu gaśniczego na powierzchni na rok 2025 dokonano rocznego przeglądu sieci hydrantowej wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodnej w budynku centrali telefonicznej.

Pomiaru dokonano urządzeniem Hydrotest (nr certyfikatu 1877) przy użyciu dyszy pomiarowej o średnicy 13 mm.

Uzyskane wyniki zawiera tabela poniżej.

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie hydrodynamiczne [MPa]	Wydajność [dm ³ /s]	Uwagi
Hydrant 52	zejście do piwnicy	0,28	2,40	sprawny

Hydranty sprawne, oznaczone prawidłowo. Hydranty spełniają wymogi polskiej normy PN-EN-671 w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wodnej.

Pomiarów dokonali pracownicy oddziału WOP.

Na tym protokół zakończono.

Ostatnia kontrola czerwiec 2024 r.

Następna kontrola czerwiec 2026 r.

Z-ca Kierownika
Działu Wentylacji
Adam Szlachetka

ROCZNY PROTOKÓŁ KONTROLI HYDRANTÓW
WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH ADMINISTRACJI
WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK

W dniu 19.06.2025 r. na zm. A w oparciu o Harmonogram kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i sprzętu gaśniczego na powierzchni na rok 2025 dokonano rocznego przeglądu sieci hydrantowej wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodnej w budynkach administracji.

Pomiaru dokonano urządzeniem Hydrotest (nr certyfikatu 1877) przy użyciu dyszy pomiarowej o średnicy 13 mm oraz 10mm.

Uzyskane wyniki zawiera tabela poniżej

BUDYNEK DYREKCJI

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie statyczne (MPa)	Ciśnienie dynamiczne (MPa)	Wydajność dm ³ /s	Uwagi
Hydrant 52	Piwnica	0,55	0,44	3,00	sprawny
Hydrant 52	Parter	0,50	0,42	1,40	sprawny
Hydrant 52	Parter cechownia	0,50	0,42	1,40	sprawny
Hydrant 52	Piętro I	0,48	0,36	1,30	sprawny

BUDYNEK KSIĘGOWOSCI

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie statyczne (MPa)	Ciśnienie dynamiczne (MPa)	Wydajność dm ³ /s	Uwagi
Hydrant 25	Parter	0,50	0,42	1,40	sprawny

Hydranty sprawne, oznaczone prawidłowo. Hydranty spełniają wymogi polskiej normy PN-EN-671 w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wodnej.

Pomiarów dokonali pracownicy oddziału WOP.

Na tym protokół zakończono.

Ostatnia kontrola czerwiec 2024 r.

Następna kontrola czerwiec 2026 r.

Z-ca Kierownika
Działu Wentylacji
Adam Sziachetka

**ROCZNY PROTOKÓŁ KONTROLI HYDRANTÓW
WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH ŁAŻNI WĘGLOKOKS.KRAJ
KWK BOBREK**

W dniu 03.10.2025 r. na zm. A w oparciu o Harmonogram kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i sprzętu gaśniczego na powierzchni na rok 2025 dokonano rocznego przeglądu sieci hydrantowej wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodnej w budynkach łaźni.

Pomiaru dokonano urządzeniem Hydrotest (nr certyfikatu 1877) przy użyciu dyszy pomiarowej o średnicy 13 mm i 10mm.

Uzyskane wyniki zawiera tabela poniżej.

ŁAŻNIA STARA

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie Statyczne MPa	Ciśnienie Dynamiczne MPa	Wydajność dm ³ /s	Uwagi
Hydrant 52 nr 1	Parter – łaźnia hakowa	0,40	0,32	2,50	sprawny
Hydrant 52 nr 2	Parter – łaźnia hakowa	0,40	0,32	2,50	sprawny
Hydrant 52 nr 6a	Klatka schodowa - parter hol	0,40	0,34	2,60	sprawny
Hydrant 52 nr 6b	Klatka schodowa – I piętro	0,40	0,33	2,60	sprawny
Hydrant 52 nr 6c	Klatka schodowa – II piętro	0,38	0,32	2,50	sprawny
Hydrant 52 nr 4	Klatka schodowa - półpiętro	0,32	0,24	1,10	sprawny

Hydrant 52 nr 5	Klatka schodowa – półpiętro II	0,30	0,24	1,10	sprawny
Wewnętrzny DN 52 nr 3a	Klatka schodowa – przy mag. odzieżowym	0,40	0,32	2,50	sprawny
Hydrant 25 nr 3	Klatka schodowa – przy mag. odzieżowym I piętro	0,38	0,28	1,20	sprawny
Hydrant 25 nr 2	Korytarz przy związkach zawodowych	0,38	0,28	1,20	sprawny
Hydrant 25 nr 15a	Korytarz od strony KSRG – I piętro	0,38	0,28	1,20	sprawny
Hydrant 25 nr 15b	Korytarz od strony KSRG – II piętro	0,36	0,24	1,10	sprawny

ŁAŹNIA NOWA

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie Statyczne MPa	Ciśnienie Dynamiczne MPa	Wydajność dm ³ /s	Uwagi
Hydrant 52 nr 1	Parter – łazienka hakowa	0,38	0,34	2,60	sprawny
Hydrant 52 nr 2	Parter – łazienka hakowa	0,38	0,34	2,60	sprawny
Hydrant 52 nr 9	Klatka schodowa - parter	0,38	0,34	2,60	sprawny
Hydrant 52 nr 7	Klatka schodowa - I piętro	0,36	0,34	2,60	sprawny
Hydrant 52 nr 8	Klatka schodowa – II piętro	0,34	0,32	2,50	sprawny

Hydranty sprawne, oznaczone prawidłowo. Hydranty spełniają wymogi polskiej normy PN-EN-671 w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wodnej.

Pomiarów dokonali pracownicy oddziału WOP

Na tym protokół zakończono.

Ostatnia kontrola lipiec 2024 r..

Następna kontrola lipiec 2026 r.

Z-ca Kierownika
Działu Wentylacji
Adam Szlachetka

**PROTOKÓŁ Z ROCZNEJ KONTROLI HYDRANTÓW
ZEWNĘTRZNYCH NA SZYBIE „ZBIGNIEW” WĘGLOKOKS KRAJ
KWK BOBREK**

W dniu 11.04.2025r. na zm. A w oparciu o Harmonogram kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i sprzętu gaśniczego na powierzchni na rok 2025 dokonano rocznego przeglądu sieci hydrantowej wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodnej na # Zbigniew. Pomiaru dokonano urządzeniem Hydrotest (nr certyfikatu 1877) przy użyciu dyszy pomiarowej o średnicy 26 mm i 32mm.

Uzyskane wyniki zawiera tabela poniżej.

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie Hydrodynamiczne (MPa)	Wydajność (dm ³ /s)	Uwagi
H-52 DN 80	Szyb Zbigniew	0,22	10,50	sprawny
H-52 DN 80	Szyb Zbigniew	0,20	10,00	sprawny
H-52 DN 100	Szyb Zbigniew	0,20	15,00	sprawny

Hydranty oznaczone prawidłowo, spełniają wymogi polskiej normy PN-EN-671 w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wodnej. Pomiaru dokonali pracownicy oddz. WOP.

Na zrębie szybu Zbigniew zainstalowano cztery kompletne szafki hydrantowe co umożliwi pobór wody z hydrantów zewnętrznych do celów gaśniczych.

Dojazd do wszystkich hydrantów zapewnia wewnętrzna droga zakładowa.

Na tym protokół zakończono.

Ostatnia kontrola kwiecień 2024r.

Następna kontrola kwiecień 2026r.

Z-ca Kierownika
Działu Wentylacji
Adam Szlachetka

PROTOKÓŁ Z ROCZNEJ KONTROLI HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH NA ZWAŁACH MIAŁU WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK

W dniu 24.09.2025 r. na zm. A w oparciu o Harmonogram kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i sprzętu gaśniczego na powierzchni na rok 2025 dokonano rocznego przeglądu sieci hydrantowej wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodnej na zwałach miału. Pomiaru dokonano urządzeniem Hydrotest (nr certyfikatu 1877) przy użyciu dyszy pomiarowej o średnicy 32 mm i 37mm.

Uzyskane wyniki zawiera tabela poniżej.

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie Statyczne (MPa)	Ciśnienie Dynamiczne (MPa)	Wydajność (dm ³ /s)	Uwagi
Hydrant 52 Nadziemny DN100 nr 2	rampa	0,6	0,36	20,10	sprawny
Hydrant 52 Nadziemny DN100 nr 4	rampa	0,6	0,36	20,10	sprawny
Hydrant 52 Nadziemny DN150 nr 19	przy taśmie 400	0,6	0,38	27,60	sprawny
Hydrant 52 Nadziemny DN150 nr 22	przy taśmie 400	0,6	0,38	27,60	sprawny
Hydrant 52 Nadziemny DN150 nr 28	przy taśmie 401	0,6	0,36	26,80	sprawny
Hydrant 52 Nadziemny DN150 nr 5	na murze strona zachodnia	0,6	0,38	27,60	sprawny

Hydrant 52 Nadziemny DN100 nr 10	na murze strona zachodnia	0,6	0,38	20,70	sprawny
Hydrant 52 Nadziemny DN100 nr 14	na murze strona zachodnia	0,6	0,36	20,10	sprawny

Hydranty oznaczone prawidłowo, spełniają wymogi polskiej normy PN-EN-671 w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wodnej.

Pomiaru dokonali pracownicy oddz. WOP.

Na tym protokół zakończono.

Ostatnia kontrola wrzesień 2024 r.

Następna kontrola wrzesień 2026 r.

Z-ca Kierownika
Działu Wentylacji
Adam Szlachetka

**PROTOKÓŁ Z ROCZNEJ KONTROLI HYDRANTÓW
ZEWNĘTRZNYCH NA POWIERZCHNI WĘGŁOKOKS KRAJ
KWK BOBREK**

W dniu 25.08.2025r. na zm. A w oparciu o Harmonogram kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów i sprzętu gaśniczego na powierzchni na rok 2025 dokonano rocznego przeglądu sieci hydrantowej wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodnej na powierzchni kopalni. Pomiaru dokonano urządzeniem Hydrotest (nr certyfikatu 1877) przy użyciu dyszy pomiarowej o średnicy 26 mm i 32mm.

Uzyskane wyniki zawiera tabela poniżej.

Nr hydrantu Typ	Lokalizacja	Ciśnienie Hydrodynamiczne (MPa)	Wydajność (dm ³ /s)	Uwagi
Nadziemny DN 80	Przy budynku oddz. MPSZ-1	0,22	10,50	sprawny
Nadziemny DN 100	Hydrant końcowy przy rampie	0,34	19,60	sprawny
Nadziemny DN 100	Przy budynku remontu obudów	0,26	17,10	sprawny
Nadziemny 52mm	Przy budynku magazynu głównego	0,26	11,40	sprawny
Nadziemny DN 100	Rampa przy remaszu	0,22	15,70	sprawny

Hydranty sprawne, oznaczone prawidłowo, spełniają wymogi polskiej normy PN-EN-671 w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wodnej.

Pomiaru dokonali pracownicy oddz. WOP.

Na tym protokół zakończono.

Ostatnia kontrola sierpień 2024r.
Następna kontrola sierpień 2026r.

Z-ca Kierownika
Działu Wentylacji
Adam Szlachetka