

PHPZ/MF/ 30 /2026

Bytom, dnia 11.03.2026 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania nr PRZZ/4199 pn. „Rozbiórka obiektu budowlanego wraz z przynależną infrastrukturą dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. zlokalizowanego w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13”.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Prosimy o załączenie „Karty ewidencyjnej budowli ochronnej 52-41”.

Odpowiedź:

W załączeniu „Karta ewidencyjna budowli ochronnej Nr 52-41”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


.....
Dariusz Soska

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

www.weglokoks Kraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

sekretariat@weglokoks Kraj.pl

NIP: 653-000-48-65

REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

KARTA EWIDENCYJNA BUDOWLI OCHRONNEJ Nr 52 - 41

Rodzaj budowli: **Schron U-I pod budynkiem Dyrekcji**

Adres: **WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. .
KWK „Bobrek-Piekary”, Rej. „Piekary”,
41-940 Piekary Śl. ul. J. Ziętka 13**

1. Wytrzymałość stropu**0,035** Mpa
2. Powierzchnia ogólna**101 m²**
3. Powierzchnia użytkowa**64 m²**
4. Pojemność**80** osób
5. Charakterystyka budowli **schron pod budynkiem Dyrekcji**,
ściany z cegły o grubości 77 cm.

6. Rok budowy**1956** remontu....

7. modernizacji.....-

Nazwa i adres administracji (zakłady pracy) . **WĘGŁOKOKS KRAJ
Sp. z o.o. . KWK „Bobrek-Piekary”, Rej. „Piekary”,
41-940 Piekary Śl. ul. J. Ziętka 13**

8. Nadciśnienie-..... mm słupa wody

9. Ilość wejść: a) przez 1 przedsionek**1** szt.


b) przez 2 przedsionek-... szt.

10. Opis i ilość wyjść zapasowych...**1 wyjście tunelowe od zachodu...**

11. Drzwi schronowe:

- 80/180 ochronno-hermetyczne szt.**5**
- 80/180 hermetyczne szt.-
- 60/120 ochronno-hermetyczne szt.**4**
- 60/120 hermetyczne szt.-

12. Usytuowanie w terenie:



Skala:

Wykonano w 2 egz.

1. Sztab Zarządzania Kryzysowego i Ochr. Ludności w Piekarach Śl.

2. a/a DSO

Wykonał: **Jacek Kusz**, dnia **31.03.2016r.**

13. Czerpanie powietrza1 - z wyjścia zapasowego
 14. Komory rozprężne1
 15. Agregaty filtrujące; typ ...**RM-300** szt. ...1
 16. Filtropochłaniacze; typ**FP-100u** szt.7
 17. Kłapy "WKS", typ **200** szt.....1
 18. Zawory „AZP”; typ-..... szt.....
 19. Instalacja elektryczna**230 V.. 50 Hz, 3x380V** oraz awaryjne
z agregatu prądotwórczego „Wola” TRK 125
 20. Instalacja sanitarna**WC, umywalka, prysznic**
 21. Wentylacja**poprzez agregat i przewody**
wentylacyjne
 22. Zbiorniki na wodę pitną**2 zbiorniki po 200 l**
 23. Inne urządzenia**telefony,centrala alarmowa AM-5,**
centralka telefoniczna CB/MB
- Imię, nazwisko i adres konserwatora
- Norbert Szczepanik, ul. Didura 4/33 41-943 Piekary Śl.**

24. Plan szkicowy pomieszczeń budowli:

Skala:

Jacek Kusz – Kierownik Działu Spraw Obronnych,
nr tel. 032-717-16-05

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK Boprek-Piekary
Dział Spraw Ochronnych i Ochrony
KIEROWNIK
Jacek Kusz