

PHPZ/MF/ 39 /2026

Bytom, dnia 18.03.2026 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania nr PRZZ/4199 pn. „Rozbiórka obiektu budowlanego wraz z przynależną infrastrukturą dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. zlokalizowanego w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13”.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej prosimy o informację czy w budynku znajdują się czujniki dymne zawierające materiały promieniotwórcze? Jeśli tak to, ile ich jest i pod jakim kodem odpadu należy je zutylizować?

Odpowiedź:

Zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia, są to czujki dymu typu DIO-36 z izotopem Am 241 w ilości 149 szt. Czujniki izotopowe po zużyciu stają się odpadami radioaktywnymi, co za tym idzie podlegają pod przepisy Ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r., wskazującą na wyspecjalizowane firmy z zezwoleniami Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, które przekazują odpady do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 10.04.2026 r.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert określony w SWZ, tj. do 31.03.2026 r. godz. 9:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Dariusz Soska

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

www.weglokoks Kraj.plT: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokoks Kraj.plNIP: 653-000-48-65 BDO: 000012274
REGON 270034633Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości